

#135118#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Невского 14, Калининград
3770

Заводской номер счётчика 230020	Показания прибора, МВт×ч 20.07.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 20.06.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7154,817	6900,527	254.29	218.688

Подпись исполнителя _____



#134825#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 3770
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
 Заводской номер 230020
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2025	-	9,15	296,688	292,75	290,094	290,188	24	24	0	0	0	0	0	71	43	0,5	0,4
22.06.2025	-	9,661	324,281	319,922	317,031	317	24	24	0	0	0	0	0	70	44	0,5	0,4
23.06.2025	-	9,4	310,312	306,266	303,438	303,547	23,94	23,94	0	0	0	0	0	70	44	0,5	0,4
24.06.2025	-	9,718	340,656	336,156	333,156	333,016	24	24	0	0	0	0	0	70	45	0,5	0,4
25.06.2025	-	9,619	322,156	317,844	314,938	314,922	24	24	0	0	0	0	0	71	44	0,5	0,4
26.06.2025	-	9,112	300,781	296,75	294,094	294,141	24	24	0	0	0	0	0	70	44	0,5	0,4
27.06.2025	-	9,064	307,812	303,734	300,969	300,922	24	24	0	0	0	0	0	71	45	0,5	0,4
28.06.2025	-	9,324	322,219	318	315,062	315,031	24	24	0	0	0	0	0	70	45	0,5	0,4
29.06.2025	-	9,145	311,562	307,469	304,594	304,609	24	24	0	0	0	0	0	71	45	0,5	0,4
30.06.2025	-	9,362	326,219	321,969	319	318,953	24	24	0	0	0	0	0	70	45	0,5	0,4
01.07.2025	-	8,682	304,156	300,344	297,5	297,547	24	24	0	0	0	0	0	70	45	0,5	0,4
02.07.2025	-	8,222	301,75	297,844	295,25	295,016	23,99	23,99	0	0	0	0	0	69	45	0,5	0,4
03.07.2025	-	8,23	299,469	295,719	292,969	292,922	24	24	0	0	0	0	0	69	45	0,5	0,4
04.07.2025	-	9,222	349,094	344,844	341,594	341,438	24	24	0	0	0	0	0	69	46	0,5	0,4
05.07.2025	-	8,588	326,969	323,125	319,875	319,891	24	24	0	0	0	0	0	69	46	0,5	0,4
06.07.2025	-	8,24	313,25	309,531	306,469	306,438	24	24	0	0	0	0	0	69	46	0,5	0,4
07.07.2025	-	8,103	301,938	298,312	295,344	295,375	24	24	0	0	0	0	0	70	46	0,5	0,4
08.07.2025	-	8,431	320,312	316,5	313,375	313,312	24	24	0	0	0	0	0	69	46	0,5	0,4
09.07.2025	-	8,227	311,906	308,25	305,125	305,188	24	24	0	0	0	0	0	69	46	0,5	0,4
10.07.2025	-	8,223	323,688	320,25	316,688	316,938	23,79	23,79	0	0	0	0	0	69	47	0,5	0,4
11.07.2025	-	8,074	301,281	297,656	294,75	294,75	24	24	0	0	0	0	0	69	46	0,5	0,4
12.07.2025	-	7,954	304,438	300,844	297,812	297,844	24	24	0	0	0	0	0	69	46	0,5	0,4
13.07.2025	-	8,122	314,75	311,031	307,938	307,844	24	24	0	0	0	0	0	69	47	0,5	0,4
14.07.2025	-	7,63	294,688	291,281	288,312	288,344	24	24	0	0	0	0	0	69	47	0,5	0,4
15.07.2025	-	7,337	281,281	277	275,281	274,25	24	24	0	0	0	0	0	69	46	0,5	0,4
16.07.2025	-	7,635	267,969	264,625	262,219	262,25	24	24	0	0	0	0	0	69	44	0,5	0,4
17.07.2025	-	7,267	263,469	258,781	257,844	256,406	24	24	0	0	0	0	0	69	44	0,5	0,4
18.07.2025	-	7,503	264,906	261,438	259,25	259,094	24	24	0	0	0	0	0	69	44	0,5	0,4
19.07.2025	-	7,356	253,062	249,969	247,625	247,781	24	24	0	0	0	0	0	69	43	0,5	0,4
20.07.2025	-	7,689	262,719	259,344	257,125	257,125	24	24	0	0	0	0	0	69	43	0,5	0,4
Итого:	-	254,29	9123,781	9007,548	8924,721	8922,082	719,72	719,72	0	0	0	0	-	69,53	45,07	0,5	0,4

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 719,72 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	6900,527	269229,75	260162,734	263460,812	257623,047	11070,52	0,1
20.07.2025	7154,817	278353,531	269170,281	272385,531	266545,125	11790,23	0,1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения