

#147190#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Иммануила Канта, ФГАОУ ВПО
Невского 14, Калининград
3770

Заводской номер счётчика 230020	Показания прибора, МВт×ч 20.09.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 20.08.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7459,86	7266,396	193.464	166.378

Подпись исполнителя _____



#147189#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 3770
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230020
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	T _{Нар} , °C	T _{min} ,	T _{max} ,	T _{dt} ,	T _{tn} , °C	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	16	26	25	0,5	0,4
24.08.2025	-	0	0	0	0	0	14,73	14,51	0	0	0	0,22	16	23	23	0,5	0,4
25.08.2025	-	0	0	0,031	0	0	9,86	9,78	0	0	0	0,08	32	20	20	0,47	0,38
26.08.2025	-	0,645	201,281	200,156	200,844	199,469	24	24	0	0	0	0	16	25	22	0,5	0,4
27.08.2025	-	8,202	541,344	538,312	533,094	533,5	24	24	0	0	0	0	16	56	43	0,5	0,4
28.08.2025	-	6,499	299,125	296,375	292,781	292,938	24	24	0	0	0	0	0	69	50	0,5	0,4
29.08.2025	-	7,473	354,969	351,688	347,219	347,375	24	24	0	0	0	0	0	70	51	0,5	0,4
30.08.2025	-	8,346	329,594	325,969	322,438	322,562	24	24	0	0	0	0	0	69	47	0,5	0,4
31.08.2025	-	8,402	322,656	319	315,625	315,75	24	24	0	0	0	0	0	70	47	0,5	0,4
01.09.2025	-	8,399	307,562	303,812	300,844	300,844	24	24	0	0	0	0	0	70	46	0,5	0,4
02.09.2025	-	8,246	301,469	297,781	294,844	294,875	24	24	0	0	0	0	0	70	46	0,5	0,4
03.09.2025	-	8,266	316,562	312,875	309,75	309,781	24	24	0	0	0	0	0	69	46	0,5	0,4
04.09.2025	-	7,668	364,031	360,562	356,156	356,156	24	24	0	0	0	0	0	69	51	0,5	0,4
05.09.2025	-	7,026	341,875	338,469	334,375	334,219	24	24	0	0	0	0	0	70	52	0,5	0,4
06.09.2025	-	7,181	343,781	340,438	336,312	336,25	24	24	0	0	0	0	0	70	51	0,5	0,4
07.09.2025	-	7,136	332,312	329	325,156	325,094	24	24	0	0	0	0	0	69	50	0,5	0,4
08.09.2025	-	7,462	329,656	326,344	322,469	322,562	24	24	0	0	0	0	0	69	50	0,5	0,4
09.09.2025	-	7,401	272,469	269,094	266,594	266,5	24	24	0	0	0	0	0	69	45	0,5	0,4
10.09.2025	-	7,176	255,375	252,156	249,844	249,812	24	24	0	0	0	0	0	69	45	0,5	0,4
11.09.2025	-	8,02	290,344	286,656	284,094	284	24	24	0	0	0	0	0	69	45	0,5	0,4
12.09.2025	-	7,595	273,219	269,906	267,312	267,375	24	24	0	0	0	0	0	69	45	0,5	0,4
13.09.2025	-	7,512	263,531	260,125	257,875	257,75	24	24	0	0	0	0	0	69	44	0,5	0,4
14.09.2025	-	7,246	256,594	253,344	251,031	251	24	24	0	0	0	0	0	69	44	0,5	0,4
15.09.2025	-	7,705	269,125	265,656	263,281	263,25	24	24	0	0	0	0	0	69	44	0,5	0,4
16.09.2025	-	7,844	262,312	258,844	256,531	256,562	24	24	0	0	0	0	0	70	44	0,5	0,4
17.09.2025	-	8,273	273,406	269,625	267,344	267,25	24	24	0	0	0	0	0	70	44	0,5	0,4
18.09.2025	-	7,902	256,531	253,125	250,812	250,906	24	24	0	0	0	0	0	70	43	0,5	0,4
19.09.2025	-	8,064	262,562	259,031	256,812	256,812	24	24	0	0	0	0	0	70	43	0,5	0,4
20.09.2025	-	7,775	248,906	245,438	243,469	243,406	24	24	0	0	0	0	0	70	42	0,5	0,4
Итого:	-	193,464	7870,591	7783,812	7706,906	7705,998	672,59	672,29	0	0	0	0,3	-	62,66	43,03	0,5	0,4

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

672,29 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T _{Нар} , °C	T _{tn} , °C
20.08.2025	7266,396	282255,812	273027,219	276204,031	270367,625	12414,44	0,1
20.09.2025	7459,86	290126,406	280811,031	283910,938	278073,625	13086,73	0,4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения