

#150712#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Иммануила Канта, ФГАОУ ВПО
Невского 14, Калининград
3770

Заводской номер счётчика 230020	Показания прибора, МВт×ч 20.10.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 20.09.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7997,819	7459,86	537.959	462.641

Подпись исполнителя _____



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 23 » 10 20 25 г.

#150711#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 20.10.2025.

Номер абонента 3770
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
 Заводской номер 230020
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	7,609	249,375	246,031	243,844	243,875	24	24	0	0	0	0	0	70	43	0,5	0,4
22.09.2025	-	7,994	254,031	250,438	248,406	248,344	24	24	0	0	0	0	0	70	43	0,5	0,4
23.09.2025	-	8,297	275,812	272,25	269,719	269,875	24	24	0	0	0	0	0	70	44	0,5	0,4
24.09.2025	-	8,982	290	285,969	283,594	283,5	24	24	0	0	0	0	0	70	43	0,5	0,4
25.09.2025	-	8,914	289,625	285,719	283,188	283,219	24	24	0	0	0	0	0	70	43	0,5	0,4
26.09.2025	-	8,856	281,469	277,562	275,188	275,219	24	24	0	0	0	0	0	71	43	0,5	0,4
27.09.2025	-	8,994	290,625	286,594	284,156	284,125	24	24	0	0	0	0	0	70	43	0,5	0,4
28.09.2025	-	8,708	287,312	283,469	280,938	280,969	24	24	0	0	0	0	0	70	44	0,5	0,4
29.09.2025	-	9,27	304,844	300,781	298,156	298,156	24	24	0	0	0	0	0	70	43	0,5	0,4
30.09.2025	-	9,835	307,406	303,062	300,562	300,562	24	24	0	0	0	0	0	70	42	0,5	0,4
01.10.2025	-	10,121	309,812	305,531	302,969	303,094	24	24	0	0	0	0	0	70	42	0,5	0,4
02.10.2025	-	20,745	834,531	824,344	815,469	814,844	24	24	0	0	0	0	0	71	50	0,5	0,4
03.10.2025	-	26,905	1224,031	1211,781	1194,844	1195,438	24	24	0	0	0	0	0	73	54	0,5	0,4
04.10.2025	-	26,282	1213,656	1201,688	1185,312	1185,781	24	24	0	0	0	0	0	72	53	0,5	0,4
05.10.2025	-	23,699	1063,438	1052,688	1038,25	1038,75	24	24	0	0	0	0	0	73	53	0,5	0,4
06.10.2025	-	23,393	1036,906	1026,5	1012,5	1013,156	24	24	0	0	0	0	0	73	53	0,5	0,4
07.10.2025	-	24,487	1063,125	1052,062	1037,719	1038,281	24	24	0	0	0	0	0	73	53	0,5	0,4
08.10.2025	-	22,763	889,375	878,781	868,281	868,312	24	24	0	0	0	0	0	73	50	0,5	0,4
09.10.2025	-	19,308	632,906	624,281	617,938	618,125	24	24	0	0	0	0	0	73	46	0,5	0,4
10.10.2025	-	20,593	677,031	668,094	661,094	661,562	24	24	0	0	0	0	0	73	46	0,5	0,4
11.10.2025	-	19,264	651,625	642,969	636,312	636,469	24	24	0	0	0	0	0	73	47	0,5	0,4
12.10.2025	-	20,146	668,156	659,25	652,531	652,812	24	24	0	0	0	0	0	72	46	0,5	0,4
13.10.2025	-	23,002	781,594	771,5	763,188	763,656	24	24	0	0	0	0	0	73	47	0,5	0,4
14.10.2025	-	23,735	835,906	825,469	816,219	816,719	24	24	0	0	0	0	0	73	48	0,5	0,4
15.10.2025	-	22,322	756,188	746,438	738,25	738,781	24	24	0	0	0	0	0	73	47	0,5	0,4
16.10.2025	-	21,929	712,344	702,875	695,562	696,094	24	24	0	0	0	0	0	73	46	0,5	0,4
17.10.2025	-	21,76	710,531	701	693,719	694,125	24	24	0	0	0	0	0	73	46	0,5	0,4
18.10.2025	-	25,096	862,25	851,25	841,812	842,344	24	24	0	0	0	0	0	73	47	0,5	0,4
19.10.2025	-	26,482	938,969	927,281	916,656	917,25	24	24	0	0	0	0	0	73	48	0,5	0,4
20.10.2025	-	28,468	1114,031	1101,281	1087,656	1088,219	24	24	0	0	0	0	0	73	50	0,5	0,4
Итого:	-	537,959	19806,904	19566,938	19344,032	19351,656	720	720	0	0	0	0	-	71,8	46,77	0,5	0,4

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	7459,86	290126,406	280811,031	283910,938	278073,625	13086,73	0,4
20.10.2025	7997,819	309933,312	300377,969	303254,969	297425,281	13806,73	0,4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения