

#207612#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Миранда, ООО
Интернациональная 30, г.Калининград
3423
8467
ТВ7 (ASCII)
16045759
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	12,606	0	92,56	0	0	89,528	0	0	24	0	87,6	54	0,44	0,31	-10,9
22.01.2026	12,768	0	100,305	0	0	97,009	0	0	24	0	87,8	56,4	0,43	0,31	-12,2
23.01.2026	11,194	0	82,115	0	0	79,461	0	0	24	0	86,9	53,3	0,44	0,31	-11,6
24.01.2026	12,815	0	97,895	0	0	94,743	0	0	24	0	86,7	54,4	0,43	0,31	-8,3
25.01.2026	11,106	0	80,49	0	0	77,962	0	0	24	0	85,5	51,5	0,44	0,31	-9,4
26.01.2026	10,156	0	74,545	0	0	72,329	0	0	24	0	82,8	49,4	0,44	0,3	-7,3
27.01.2026	10,801	0	78,15	0	0	75,831	0	0	24	0	82,7	48,7	0,44	0,3	-4,4
28.01.2026	10,702	0	78,42	0	0	76,036	0	0	24	0	84	50,4	0,44	0,31	-3,8
29.01.2026	11,771	0	86,74	0	0	83,911	0	0	24	0	87,3	53,9	0,44	0,31	-6
30.01.2026	14,069	0	109,635	0	0	105,981	0	0	24	0	88,4	56,8	0,44	0,31	-9,7
31.01.2026	13,776	0	113,39	0	0	109,577	0	0	24	0	88,9	58,9	0,44	0,31	-12,4
01.02.2026	14,592	0	131,725	0	0	127,202	0	0	24	0	90	62,6	0,44	0,31	-13,8
02.02.2026	15,68	0	134,915	0	0	130,138	0	0	24	0	91,5	62,8	0,45	0,31	-18,9
03.02.2026	14,194	0	112,14	0	0	108,149	0	0	24	0	91,8	60,5	0,45	0,31	-20,1
04.02.2026	13,38	0	99,01	0	0	95,516	0	0	24	0	91,4	58	0,45	0,31	-18
05.02.2026	12,482	0	82,07	0	0	79,297	0	0	24	0	89,1	51,6	0,46	0,3	-12,3
06.02.2026	11,088	0	75,475	0	0	73,127	0	0	24	0	85,1	48,9	0,46	0,3	-7,6
07.02.2026	10,774	0	75,345	0	0	73,065	0	0	24	0	83,7	48,5	0,45	0,31	-3,2
08.02.2026	11,246	0	81,33	0	0	78,827	0	0	24	0	84,5	50,5	0,45	0,32	-3,3
09.02.2026	13,175	0	100,24	0	0	96,937	0	0	24	0	87,9	55,5	0,44	0,33	-4,9
10.02.2026	12,674	0	94,235	0	0	91,163	0	0	24	0	87,4	54,2	0,44	0,32	-12,1
11.02.2026	10,578	0	75,605	0	0	73,353	0	0	24	0	83	48,6	0,45	0,31	-12,4
12.02.2026	9,688	0	73,77	0	0	71,721	0	0	24	0	79,7	47,5	0,44	0,3	-3,8
13.02.2026	10,259	0	79,47	0	0	77,213	0	0	24	0	80,7	49	0,45	0,32	-0,7
14.02.2026	10,943	0	77,84	0	0	75,435	0	0	24	0	84,7	50,1	0,45	0,32	-1,2
15.02.2026	12,46	0	87,35	0	0	84,394	0	0	24	0	89,2	54	0,45	0,31	-6,7
16.02.2026	13,767	0	99,99	0	0	96,465	0	0	24	0	91,3	57,3	0,44	0,3	-11,2
17.02.2026	13,489	0	95,605	0	0	92,3	0	0	24	0	90,3	55,5	0,44	0,3	-17,4
18.02.2026	11,458	0	80,84	0	0	78,3	0	0	24	0	85,5	50,7	0,45	0,3	-11,6
19.02.2026	10,697	0	79,2	0	0	76,88	0	0	24	0	82,2	49	0,45	0,3	-
20.02.2026	10,346	0	76,27	0	0	74,058	0	0	24	0	81,7	48,4	0,45	0,3	-
Итого:	374,734	0	2806,67	0	0	2715,908	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	89,504														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	4819,554	127029,15	0	2,391	123741,331	0	2,361	27711	213
20.02.2026	5194,287	129835,82	0	2,391	126457,243	0	2,361	28455	213

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2026 13:52:33