

#166397#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Миранда, ООО
Интернациональная 30, г.Калининград
3423
8467
ТВ7 (ASCII)
16045759
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	6,395	0,002	55,715	0	0	54,396	0	0	24	0	72,9	44,8	0,44	0,3	-
22.10.2025	4,326	0	35,955	0	0	35,112	0	0	24	0	72,5	43,2	0,44	0,3	-
23.10.2025	3,605	0	28,325	0	0,004	27,666	0	0,004	24	0	72,2	41,1	0,44	0,3	-
24.10.2025	4,013	0,001	30,465	0	0	29,754	0	0	24	0	72,2	40	0,44	0,3	-
25.10.2025	3,255	0	26,805	0	0	26,179	0	0	24	0	72,4	42,7	0,44	0,3	-
26.10.2025	3,937	0	31,765	0	0	31,025	0	0	24	0	72,2	42	0,44	0,3	-
27.10.2025	4,551	0	37,265	0	0	36,392	0	0	24	0	72,5	42,7	0,44	0,3	-
28.10.2025	3,626	0	29,57	0	0	28,876	0	0	24	0	72,4	42,5	0,44	0,3	-
29.10.2025	3,57	0	30,505	0	0	29,783	0	0	24	0	72,8	44,2	0,44	0,3	-
30.10.2025	3,57	0	29,235	0	0	28,553	0	0	24	0	72,3	42,5	0,44	0,3	-
31.10.2025	3,779	0	30,51	0	0	29,8	0	0	24	0	72,2	42	0,44	0,3	-
01.11.2025	3,537	0	30,14	0	0	29,433	0	0	24	0	72,5	43,8	0,44	0,3	-
02.11.2025	3,249	0	25,865	0	0,005	25,255	0	0,005	24	0	72,6	42	0,44	0,3	-
03.11.2025	3,373	0,001	27,05	0	0	26,42	0	0	24	0	72,1	41,7	0,44	0,3	-
04.11.2025	3,401	0	28,695	0	0	28,027	0	0	24	0	72,3	43,3	0,44	0,3	-
05.11.2025	3,412	0	26,905	0	0	26,276	0	0	24	0	72,3	41,3	0,44	0,3	-
06.11.2025	2,781	0	22,82	0	0	22,289	0	0	24	0	72,2	42,4	0,44	0,3	-
07.11.2025	3,483	0	29,045	0	0	28,363	0	0	24	0	72,5	43,2	0,44	0,3	-
08.11.2025	4,583	0	39,285	0	0,006	38,36	0	0,006	24	0	72,6	44,1	0,44	0,3	-
09.11.2025	4,644	0,001	40,515	0	0	39,556	0	0	24	0	72,9	44,9	0,43	0,3	-
10.11.2025	3,839	0	32,375	0	0	31,617	0	0	24	0	72,5	43,5	0,44	0,3	-
11.11.2025	3,907	0	32,325	0	0	31,564	0	0	24	0	72,6	43,1	0,44	0,3	-
12.11.2025	3,961	0	33,035	0	0	32,26	0	0	24	0	72,5	43,2	0,44	0,3	-
13.11.2025	3,38	0	27,585	0	0	26,938	0	0	24	0	72,5	42,5	0,44	0,3	-
14.11.2025	3,441	0	27,895	0	0	27,244	0	0	24	0	72,3	42,2	0,45	0,3	-
15.11.2025	4,462	0	38,62	0	0	37,715	0	0	24	0	72,5	44,2	0,44	0,3	-
16.11.2025	5,004	0	43,11	0	0	41,989	0	0	24	0	76,8	48,4	0,44	0,31	-
17.11.2025	5,548	0	51,76	0	0	50,508	0	0	24	0	73,8	47,6	0,44	0,3	-
18.11.2025	6,187	0	59,62	0	0	58,181	0	0	24	0	73,7	48,3	0,43	0,31	-
19.11.2025	5,198	0	47,675	0	0	46,52	0	0	24	0	73,9	47,2	0,43	0,31	-
20.11.2025	7,295	0	68,665	0	0	66,929	0	0	24	0	75,6	49,6	0,43	0,31	-
Итого:	129,312	0	1099,1	0	0,015	1072,98	0	0,015	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,886														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	4179,944	121924,01	0	2,362	118772,955	0	2,332	25503	213
20.11.2025	4309,254	123023,11	0	2,377	119845,936	0	2,347	26247	213

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2025 7:20:09