

#163338#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Государственная собственность, ГПКО
Московский проспект 95, Калининград
4602
7837
ТВ7 (АСЦП)
16037528
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,3	18,7	0,01	0	-
02.10.2025	14,299	0	233,265	0	0,331	227,932	0	0,327	24	0	71,4	56,5	0,24	0,19	-
03.10.2025	26,915	0,063	456,97	0	0,006	446,403	0	0,006	24	0	72	57,6	0,48	0,38	-
04.10.2025	26,563	0,001	454,175	0	0,001	443,667	0	0,001	24	0	72	57,7	0,49	0,39	-
05.10.2025	26,415	0	468,43	0	0	457,571	0	0	24	0	72,1	58,3	0,49	0,39	-
06.10.2025	26,297	0	481,96	0	0,003	470,697	0	0,003	24	0	72,3	59	0,5	0,39	-
07.10.2025	26,082	0,001	485,525	0	0,006	474,233	0	0,006	24	0	72,1	59	0,5	0,39	-
08.10.2025	26,044	0,001	486,055	0	0,069	474,815	0	0,068	24	0	71,9	58,8	0,5	0,39	-
09.10.2025	26,244	0,015	502,57	0	0,015	490,861	0	0,015	24	0	72,3	59,6	0,5	0,39	-
10.10.2025	26,109	0,003	501,17	0	0	489,517	0	0	24	0	72,2	59,5	0,5	0,39	-
11.10.2025	25,881	0	507,925	0	0,001	496,065	0	0,001	24	0	72,4	59,9	0,5	0,39	-
12.10.2025	25,476	0	500,83	0	0	489,249	0	0	24	0	72	59,6	0,5	0,39	-
13.10.2025	25,683	0	479,35	0	0	468,26	0	0	24	0	72	58,9	0,49	0,39	-
14.10.2025	25,933	0	474,935	0	0,006	463,915	0	0,006	24	0	72,1	58,8	0,49	0,39	-
15.10.2025	25,821	0,001	472,39	0	0,001	461,459	0	0,001	24	0	72	58,6	0,49	0,39	-
16.10.2025	25,948	0	471,9	0	0	460,885	0	0	24	0	72,3	58,9	0,49	0,39	-
17.10.2025	26,004	0	475,175	0	0	464,077	0	0	24	0	72,4	59	0,49	0,39	-
18.10.2025	25,633	0	454,315	0	0	443,708	0	0	24	0	72,3	58,6	0,49	0,39	-
19.10.2025	23,865	0	417,205	0	0,039	407,644	0	0,039	24	0	71,6	57,6	0,48	0,39	-
20.10.2025	25,289	0,007	421,385	0	0,001	411,729	0	0,001	24	0	71,5	56,9	0,48	0,4	-
Итого:	480,501	0	8745,53	0	0,479	8542,687	0	0,474	480	0	0	0	0	0	0
Гкал	114,766														

Общее время работы системы, ч480

Период нормальной работы системы, ч480

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	4392,106	66263,92	0	1,545	64698,816	0	1,522	8069	442
20.10.2025	4872,605	75009,45	0	2,024	73241,502	0	1,994	8549	442

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.10.2025 9:15:22