#208058#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель	СТК Балтсервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Машиностроительная 188, г.Калининград
Номер абонента	2645
Порядковый номер	3113
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	1245370
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	6,949	413,297	411,234	0	401,18	403,258	0	24	24	0	0	82,5	65,3	0	9	5,1	0	-9,4
25.01.2026	6,627	362,102	359,992	0	351,586	353,398	0	24	24	0	0	82	63,3	0	9	5,1	0	-7,3
26.01.2026	5,827	310,992	309,203	0	302,43	304,008	0	24	24	0	0	79,6	60,4	0	9	5,1	0	-4,4
27.01.2026	5,937	322,562	320,711	0	313,711	315,305	0	24	24	0	0	79,4	60,6	0	9	5,1	0	-3,8
28.01.2026	6,229	345,602	343,773	0	335,945	337,734	0	24	24	0	0	80,3	61,8	0	9	5,1	0	-6
29.01.2026	6,883	404,086	402,023	0	392,203	394,25	0	24	24	0	0	82,6	65,2	0	9	5,1	0	-9,7
30.01.2026	7,179	434,984	432,836	0	421,898	424,094	0	24	24	0	0	83,7	66,8	0	9	5,1	0	-12,4
31.01.2026	7,395	432,094	429,711	0	418,82	420,93	0	24	24	0	0	84,7	67,2	0	9	5,1	0	-13,8
01.02.2026	7,682	429,719	427,164	0	416,195	418,352	0	24	24	0	0	85,9	67,5	0	9	5,1	0	-18,9
02.02.2026	7,792	421,984	419,227	0	408,242	410,336	0	24	24	0	0	87,5	68,6	0	9	5,1	0	-20,1
03.02.2026	7,77	416,125	413,344	0	402,523	404,578	0	24	24	0	0	87,7	68,6	0	9	5,1	0	-18
04.02.2026	7,479	399,945	397,383	0	387,164	389,203	0	24	24	0	0	86,6	67,4	0	9	5,1	0	-12,3
05.02.2026	6,571	306,359	303,875	0	296,906	298,375	0	24	24	0	0	84,9	62,9	0	9	5,1	0	-7,6
06.02.2026	5,895	281,859	279,648	0	273,766	275	0	24	24	0	0	81,5	60,1	0	9	5,1	0	-3,2
07.02.2026	5,754	285,891	283,883	0	277,875	279,203	0	24	24	0	0	80,4	59,8	0	9	5,1	0	-3,3
08.02.2026	6,266	340,312	338,359	0	330,797	332,484	0	24	24	0	0	80,4	61,5	0	9	5,1	0	-4,9
09.02.2026	7,066	403,125	400,969	0	390,922	393,039	0	24	24	0	0	84	66	0	9	5,1	0	-12,1
10.02.2026	6,698	356,836	354,656	0	346	347,844	0	24	24	0	0	84,2	64,9	0	9	5,1	0	-12,4
11.02.2026	5,558	281,031	279,211	0	273,188	274,594	0	24	24	0	0	80,2	60	0	9	5,1	0	-3,8
12.02.2026	5,221	291,086	289,547	0	283,539	284,945	0	24	24	0	0	77	58,6	0	9	5,1	0	-0,7
13.02.2026	5,379	317,75	316,375	0	309,641	311,289	0	24	24	0	0	76,3	59	0	9	5,1	0	-1,2
14.02.2026	6,085	322,352	320,547	0	313,266	315,008	0	24	24	0	0	80,7	61,4	0	9	5,1	0	-6,7
15.02.2026	7,01	363,25	360,875	0	352,008	353,883	0	24	24	0	0	85	65,2	0	9	5,1	0	-11,2
16.02.2026	7,194	374,008	371,492	0	361,945	363,875	0	24	24	0	0	87,1	67,3	0	9	5,1	0	-
17.02.2026	6,941	363,711	361,305	0	352,234	354,078	0	24	24	0	0	86	66,4	0	9	5,1	0	-
Итого:	165,387	8981,062	8927,343	0	8713,984	8759,063	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	165,387																	

Общее время работы системы, ч	600
Период нормальной работы системы, ч	600

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	1538,033	109042,172	108888,789	0	106324,828	107020	0	12002,39	0,38
17.02.2026	1703,418	118023,234	117816,133	0	115038,812	115779,062	0	12602,39	0,38

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.02.2026 7:58:47