#283513#

# Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

| | |
|---|---|
| Потребитель | СТК Балтсервис, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Машиностроительная 188, г.Калининград |
| Номер абонента | 2645 |
| Порядковый номер | 3113 |
| Тип теплосчётчика | ТЭМ-104 |
| Заводской номер | 1245370 |
| Номер системы | 1 |

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | 6,091 | 301,367 | 299,305 | 0 | 292,578 | 294,102 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 82,3 | 61,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 19.02.2026 | 5,587 | 296,461 | 294,742 | 0 | 288,391 | 289,883 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,1 | 59,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 20.02.2026 | 5,44 | 290,289 | 288,617 | 0 | 282,484 | 283,922 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,6 | 59,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 21.02.2026 | 5,46 | 306,32 | 304,797 | 0 | 298,18 | 299,773 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78 | 59,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 22.02.2026 | 4,862 | 304,219 | 302,984 | 0 | 296,773 | 298,242 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 58,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 23.02.2026 | 4,879 | 322,516 | 321,453 | 0 | 314,836 | 316,461 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 58 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 24.02.2026 | 4,972 | 347,492 | 346,664 | 0 | 339,305 | 341,203 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73 | 58,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 25.02.2026 | 5,104 | 323,828 | 322,82 | 0 | 315,898 | 317,719 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 58,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 26.02.2026 | 5,047 | 338,078 | 337,234 | 0 | 329,914 | 331,867 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74 | 58,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 27.02.2026 | 4,208 | 316 | 315,328 | 0 | 308,828 | 310,43 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 58 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 28.02.2026 | 4,12 | 313,125 | 312,281 | 0 | 305,938 | 307,344 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 58,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 01.03.2026 | 4,493 | 340,062 | 339,227 | 0 | 332,367 | 333,953 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 58 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 02.03.2026 | 4,258 | 316,273 | 315,523 | 0 | 309,109 | 310,664 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 57,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 03.03.2026 | 3,739 | 280,188 | 279,438 | 0 | 273,773 | 275,055 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 58,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 04.03.2026 | 3,157 | 261,453 | 260,93 | 0 | 255,633 | 256,805 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 58,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 05.03.2026 | 3,127 | 252,164 | 251,641 | 0 | 246,492 | 247,656 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 58,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 06.03.2026 | 3,183 | 248,469 | 247,914 | 0 | 242,828 | 244 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 58,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 07.03.2026 | 3,294 | 260,203 | 259,555 | 0 | 254,242 | 255,383 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 59 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 08.03.2026 | 3,294 | 265,945 | 265,336 | 0 | 259,859 | 261,039 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 59,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 09.03.2026 | 3,343 | 274,633 | 274,062 | 0 | 268,328 | 269,578 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72 | 59,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 10.03.2026 | 3,268 | 269,531 | 268,922 | 0 | 263,375 | 264,547 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 59,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 11.03.2026 | 3,244 | 271,164 | 270,734 | 0 | 265,031 | 266,359 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 59,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 12.03.2026 | 3,302 | 287,102 | 286,656 | 0 | 280,648 | 281,984 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 59,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 13.03.2026 | 3,266 | 274,719 | 274,289 | 0 | 268,523 | 269,859 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 59,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 14.03.2026 | 3,32 | 286,164 | 285,789 | 0 | 279,711 | 281,125 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 59,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 15.03.2026 | 2,049 | 171,875 | 171,656 | 0 | 168,469 | 169,312 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 54,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 16.03.2026 | 3,208 | 289,125 | 289,297 | 0 | 282,672 | 284,57 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 59,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 17.03.2026 | 3,28 | 269,781 | 269,773 | 0 | 263,609 | 265,375 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 59,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 18.03.2026 | 3,274 | 269,523 | 269,633 | 0 | 263,367 | 265,234 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 59,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| Итого: | 115,869 | 8348,069 | 8326,6 | 0 | 8151,161 | 8193,444 | 0 | 696 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 115,869 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

## Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | 1703,418 | 118023,234 | 117816,133 | 0 | 115038,812 | 115779,062 | 0 | 12602,39 | 0,38 |
| 18.03.2026 | 1819,288 | 126371,305 | 126142,734 | 0 | 123189,977 | 123972,508 | 0 | 13298,39 | 0,38 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:08:40