

#90004#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

СТК Балтсервис, ООО, УК  
Машиностроительная 188, г.Калининград  
2645

Заводской номер счётчика 1245370	Показания прибора, Гкал 23.07.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3557,528	3555,506	2.022

Подпись исполнителя



01.04.24.06.24  
71<72

#89420#

Отчёт за период с 23.06.2024 по 23.07.2024.

Номер абонента 2645  
Порядковый номер 3113  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1245370  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 30.07.2024  
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2024	-	0,024	178,578	175	176,125	172,438	24	24	0	0	54,9	56,2	9	5,1
25.06.2024	-	0,036	163,406	159,891	161,156	157,547	24	24	0	0	55	56,1	9	5,1
26.06.2024	-	0,053	150,156	146,203	148,047	144,094	24	24	0	0	55,4	55,9	9	5,1
27.06.2024	-	0,028	157,266	153,281	155,094	151,047	24	24	0	0	54,9	56,1	9	5,1
28.06.2024	-	0,016	153,125	149,125	151,015	146,938	24	24	0	0	55	56,2	9	5,1
29.06.2024	-	0,026	168,781	164,672	166,5	162,266	24	24	0	0	54,6	56,3	9	5,1
30.06.2024	-	0,02	154,344	150,234	152,188	148,047	24	24	0	0	55,1	56,2	9	5,1
01.07.2024	-	0,003	193,234	188,875	190,672	186,094	24	24	0	0	53,9	56,4	9	5,1
02.07.2024	-	0,001	176,938	172,719	174,547	170,156	24	24	0	0	54,5	56,5	9	5,1
03.07.2024	-	0,005	196,094	191,594	193,453	188,766	24	24	0	0	54,1	56,6	9	5,1
04.07.2024	-	0,01	158,922	154,828	156,75	152,562	24	24	0	0	54,7	56,3	9	5,1
05.07.2024	-	0,001	197,812	193,609	195,172	190,734	24	24	0	0	54,1	56,6	9	5,1
06.07.2024	-	0,022	158,125	154,25	155,938	152	24	24	0	0	55	56,3	9	5,1
07.07.2024	-	0,012	180,906	176,844	178,391	174,25	24	24	0	0	55	56,3	9	5,1
08.07.2024	-	0,01	163,875	159,859	161,625	157,5	24	24	0	0	55	56,3	9	5,1
09.07.2024	-	0,002	170,594	166,547	168,281	164,094	24	24	0	0	54,5	56,4	9	5,1
10.07.2024	-	0,056	55,5	54,031	54,766	53,281	24	24	0	0	53,6	54,9	9	5,1
11.07.2024	-	0,003	0,422	0,406	0,422	0,406	24	24	0	0	34,4	26,6	9	5,1
12.07.2024	-	0	0,016	0	0,016	0	24	24	0	0	26,2	25,8	9	5,1
13.07.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	15,9	25	9	5,1
14.07.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	15,2	25,6	9	5,1
15.07.2024	-	0	0,016	0	0,016	0	24	24	0	0	14,3	24,2	9	5,1
16.07.2024	-	0	0,016	0,031	0,016	0,016	24	24	0	0	14,6	24,1	9	5,1
17.07.2024	-	0,003	139,047	136,938	138,672	136,25	24	24	0	0	26,8	34,1	9	5,1
18.07.2024	-	0,456	176,203	172,609	173,609	170,266	24	24	0	0	56,6	54,2	9	5,1
19.07.2024	-	0,345	117,703	114,344	115,969	112,781	24	24	0	0	57	54,1	9	5,1
20.07.2024	-	0,212	111,891	108,5	110,297	107,031	24	24	0	0	55,8	54	9	5,1
21.07.2024	-	0,243	114,734	111,328	113,078	109,828	24	24	0	0	56,2	54,1	9	5,1
22.07.2024	-	0,211	105,938	102,734	104,406	101,328	24	24	0	0	56,2	54,2	9	5,1
23.07.2024	-	0,221	118,938	115,484	117,234	113,891	24	24	0	0	56,3	54,5	9	5,1
Итого:	-	2,019	3662,58	3573,936	3613,456	3523,611	720	720	-	-	47,16	48,87	9	5,1

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2024	3555,506	200237,859	195951,344	196057,25	193648,031	32352,76	0,06
23.07.2024	3557,528	203900,438	199525,281	199570,703	197171,641	33072,76	0,06

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения