

#147489#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1245370

Номер абонента:

Адрес установки:

Машиностроительная,188 СТК Балтсервис

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 23.08.2025 по 23.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.08	1,066	193,3	194,6	1,3	---	67,61	62,17	0,90	0,50	24,00
24.08	1,207	189,0	190,4	1,4	---	68,58	62,27	0,90	0,50	24,00
25.08	1,171	213,4	215,0	1,7	---	67,39	61,99	0,90	0,50	24,00
26.08	1,171	171,7	173,0	1,3	---	69,42	62,69	0,90	0,50	24,00
27.08	1,138	157,5	158,7	1,2	---	70,03	62,89	0,90	0,50	24,00
28.08	1,130	161,7	163,0	1,3	---	69,76	62,86	0,90	0,50	24,00
29.08	1,116	156,5	157,7	1,2	---	70,05	63,00	0,90	0,50	24,00
Итого:	8,00	1243,1	1252,5	9,4	0,0	68,86	62,51	0,90	0,50	168,00
30.08	1,156	172,7	174,1	1,4	---	69,56	62,95	0,90	0,50	24,00
31.08	1,168	162,9	164,2	1,4	---	70,32	63,23	0,90	0,50	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
02.09	2,250	326,1	328,8	2,7	---	69,97	63,18	0,90	0,50	48,00
03.09	1,082	169,0	170,4	1,4	---	69,37	63,05	0,90	0,50	24,00
04.09	1,083	155,6	156,8	1,2	---	70,10	63,22	0,90	0,50	24,00
05.09	1,085	158,3	159,5	1,3	---	70,03	63,25	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,82	1144,5	1153,8	9,3	0,0	69,90	63,15	0,90	0,50	168,00
06.09	1,036	160,7	162,0	1,3	---	69,51	63,14	0,90	0,50	24,00
07.09	1,162	183,3	184,8	1,5	---	69,25	62,99	0,90	0,50	24,00
08.09	1,107	160,2	161,5	1,3	---	70,18	63,35	0,90	0,50	24,00
09.09	1,047	159,2	160,4	1,3	---	69,81	63,32	0,90	0,50	24,00
10.09	1,039	158,3	159,4	1,2	---	69,94	63,45	0,90	0,50	24,00
11.09	1,049	190,8	192,2	1,5	---	68,24	62,82	0,90	0,50	24,00
12.09	1,126	163,3	164,5	1,2	---	70,42	63,61	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,57	1175,8	1184,9	9,1	0,0	69,58	63,22	0,90	0,50	168,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14.09	2,192	354,2	356,7	2,5	---	68,91	63,00	0,90	0,50	48,00
15.09	1,089	184,7	186,0	1,3	---	69,07	63,25	0,90	0,50	24,00
16.09	1,108	174,9	176,2	1,2	---	69,52	63,27	0,90	0,50	24,00
17.09	1,107	183,6	184,9	1,3	---	69,22	63,27	0,90	0,50	24,00
18.09	1,133	197,5	198,9	1,4	---	68,40	62,74	0,90	0,50	24,00
19.09	1,115	182,2	183,5	1,3	---	69,41	63,37	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,74	1277,2	1286,2	9,0	0,0	69,05	63,12	0,90	0,50	168,00
20.09	1,106	169,5	170,7	1,1	---	70,06	63,61	0,90	0,50	24,00
21.09	1,131	168,5	169,6	1,2	---	70,33	63,70	0,90	0,50	24,00
22.09	1,082	174,8	176,0	1,2	---	69,49	63,39	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,32	512,8	516,3	3,5	0,0	69,95	63,56	0,90	0,50	72,00
Итого:	34,45	5353,4	5393,7	40,3	0,0	69,39	63,05	0,90	0,50	744,0
						dT=	6,34			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		34,45					
Показания интеграторов	На 24:00 22.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период		На 18:00 25.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	967,11	1001,56	34,45		1004,68		
Расход теплоносителя M1, т	63905,1	69258,4	5353,4		69757,2		
Расход теплоносителя M2, т	64286,3	69680,0	5393,7		70182,4		
Время наработки, ч	8307,0	9051,0	744,0		9117,3		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

Для
«ШЕЛЕН-Сервис»
отчетов
ИНН 3907038971
Российская Федерация г. Калининград

TSTAT v5.28

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
ИНН 3907038971
ОТЧЕТ ПРИНЦИП
26 08 25