

#163393#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

СТК Балтсервис, ООО, УК

Машиностроительная 188, г.Калининград

2645

3113

ТЭМ-104

1245370

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
23.09.2025	1,124	184,602	185,336	0	180,617	181,922	0	24	24	0	0	69,6	63,5	0	9	5,1	0,1	-
24.09.2025	1,155	187,062	187,805	0	182,984	184,328	0	24	24	0	0	69,9	63,6	0	9	5,1	0,1	-
25.09.2025	1,166	190,023	190,82	0	185,914	187,312	0	24	24	0	0	69,6	63,5	0	9	5,1	0,1	-
26.09.2025	1,182	193,492	194,32	0	189,297	190,727	0	24	24	0	0	69,8	63,6	0	9	5,1	0,1	-
27.09.2025	1,144	190,484	191,281	0	186,375	187,758	0	24	24	0	0	69,5	63,5	0	9	5,1	0,1	-
28.09.2025	1,49	209,977	210,859	0	200,742	202,656	0	24	24	0	0	102,5	95,2	0	9	5,1	0,1	-
29.09.2025	1,247	205,734	206,672	0	200,789	202,383	0	24	24	0	0	73,3	67,2	0	9	5,1	0,1	-
30.09.2025	1,199	192,828	193,672	0	188,742	190,203	0	24	24	0	0	68,9	62,6	0	9	5,1	0,1	-
01.10.2025	1,25	198,445	199,312	0	194,133	195,641	0	24	24	0	0	69,8	63,4	0	9	5,1	0,1	-
02.10.2025	1,981	225,305	226,023	0	219,883	221,672	0	24	24	0	0	73,8	64,8	0	9	5,1	0,1	-
03.10.2025	3,816	283,148	283,156	0	276,922	278,961	0	24	24	0	0	70,3	56,6	0	9	5,1	0,1	-
04.10.2025	3,644	290,188	290,266	0	283,859	285,867	0	24	24	0	0	70	57,2	0	9	5,1	0	-
05.10.2025	3,34	279,648	279,703	0	273,602	275,43	0	24	24	0	0	69,6	57,5	0	9	5,1	0	-
06.10.2025	3,192	250,695	250,523	0	245,18	246,719	0	24	24	0	0	70,3	57,3	0	9	5,1	0	-
07.10.2025	3,297	256,93	256,883	0	251,289	253	0	24	24	0	0	70,2	57,1	0	9	5,1	0	-
08.10.2025	3,227	250,766	250,812	0	245,258	247,023	0	24	24	0	0	70,2	57,2	0	9	5,1	0	-
09.10.2025	3,059	241,789	241,789	0	236,445	238,078	0	24	24	0	0	70,5	57,6	0	9	5,1	0	-
10.10.2025	3,063	249,594	249,719	0	244,102	245,859	0	24	24	0	0	70,3	57,8	0	9	5,1	0	-
11.10.2025	2,992	243,992	244,078	0	238,633	240,305	0	24	24	0	0	70,3	57,9	0	9	5,1	0	-
12.10.2025	3,042	256,617	256,734	0	250,992	252,727	0	24	24	0	0	70,2	58,1	0	9	5,1	0	-
13.10.2025	3,219	261,25	261,352	0	255,508	257,336	0	24	24	0	0	70,2	57,7	0	9	5,1	0	-
14.10.2025	3,367	263,859	263,859	0	257,992	259,797	0	24	24	0	0	70,7	57,7	0	9	5,1	0	-
15.10.2025	3,163	257,922	257,984	0	252,242	253,992	0	24	24	0	0	70,4	57,9	0	9	5,1	0	-
16.10.2025	3,047	242,008	241,984	0	236,633	238,234	0	24	24	0	0	70,6	57,8	0	9	5,1	0	-
17.10.2025	3,015	247,492	247,547	0	242,062	243,727	0	24	24	0	0	70,2	57,8	0	9	5,1	0	-
18.10.2025	3,57	291,086	291,281	0	284,719	286,812	0	24	24	0	0	70,1	57,6	0	9	5,1	0	-
19.10.2025	3,758	301,477	301,734	0	294,781	297,039	0	24	24	0	0	70,7	58	0	9	5,1	0	-
20.10.2025	4,109	325,383	325,914	0	318,18	320,922	0	24	24	0	0	70,5	57,7	0	9	5,1	0	-
21.10.2025	4,055	325,641	326,32	0	318,477	321,305	0	24	24	0	0	70,3	57,7	0	9	5,1	0	-
22.10.2025	3,447	272,719	273,117	0	266,719	268,938	0	24	24	0	0	70,4	57,5	0	9	5,1	0	-
23.10.2025	3,096	252,125	252,422	0	246,578	248,531	0	24	24	0	0	70,2	57,8	0	9	5,1	0	-
Итого:	83,456	7622,281	7633,277	0	7449,649	7505,204	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	83,456																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.09.2025	1001,564	70947,398	70830,016	0	69258,445	69679,992	0	9050,98	0
23.10.2025	1085,021	78569,68	78463,297	0	76708,094	77185,195	0	9794,98	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2025 9:05:46