

#207577#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЭСТ, ООО

Аллея Смелых 72, Калининград

2587

8582

ТВ7 (АСЦП)

19082992

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	1,101	0	7,643	0	0	7,42	0	0	24	0	81,9	46,5	0,47	0,43	-10,9
22.01.2026	1,211	0	9,137	0	0	8,872	0	0	24	0	81,9	49,3	0,46	0,42	-12,2
23.01.2026	1,125	0	10,266	0	0	9,966	0	0	24	0	82	55,1	0,47	0,43	-11,6
24.01.2026	1,148	0	9,617	0	0	9,338	0	0	24	0	81,8	52,5	0,47	0,43	-8,3
25.01.2026	1,084	0	10,267	0	0	9,974	0	0	24	0	81	55,1	0,47	0,43	-9,4
26.01.2026	1,03	0	7,83	0	0	7,62	0	0	24	0	78,2	46	0,47	0,43	-7,3
27.01.2026	1,338	0	7,802	0	0	7,594	0	0	24	0	78	35,9	0,48	0,44	-4,4
28.01.2026	2,113	0	11,619	0	0	11,294	0	0	24	0	80	35,4	0,48	0,43	-3,8
29.01.2026	2,122	0	11,755	0	0	11,409	0	0	24	0	82,5	38,1	0,48	0,44	-6
30.01.2026	2,196	0	11,721	0	0	11,367	0	0	24	0	83,6	37,5	0,47	0,43	-9,7
31.01.2026	2,199	0	15,372	0	0	14,895	0	0	24	0	84,9	49,6	0,47	0,43	-12,4
01.02.2026	2,309	0	14,59	0	0	14,129	0	0	24	0	85,7	46,7	0,47	0,43	-13,8
02.02.2026	2,361	0	17,927	0	0	17,339	0	0	24	0	87,5	55	0,47	0,43	-18,9
03.02.2026	2,206	0	16,16	0	0	15,628	0	0	24	0	87,8	54,1	0,47	0,43	-20,1
04.02.2026	2,145	0	16,542	0	0	16,003	0	0	24	0	87,4	55,4	0,47	0,43	-18
05.02.2026	1,975	0	16,476	0	0	15,958	0	0	24	0	85,6	56,1	0,49	0,44	-12,3
06.02.2026	1,782	0	15,217	0	0	14,772	0	0	24	0	82	53,2	0,49	0,44	-7,6
07.02.2026	1,744	0	13,647	0	0	13,262	0	0	24	0	80,6	49,2	0,49	0,44	-3,2
08.02.2026	1,801	0	15,014	0	0	14,585	0	0	24	0	80,9	51,4	0,47	0,43	-3,3
09.02.2026	2,045	0	15,2	0	0	14,734	0	0	24	0	84,2	51,1	0,46	0,43	-4,9
10.02.2026	1,981	0	14,335	0	0	13,901	0	0	24	0	83,7	49,7	0,47	0,43	-12,1
11.02.2026	1,882	0	14,295	0	0	13,896	0	0	24	0	79,9	47,6	0,47	0,43	-12,4
12.02.2026	1,8	0	14,462	0	0	14,085	0	0	24	0	76,9	46,4	0,47	0,43	-3,8
13.02.2026	1,718	0	13,759	0	0	13,396	0	0	24	0	77,5	46,8	0,47	0,43	-0,7
14.02.2026	1,826	0	14,724	0	0	14,3	0	0	24	0	81,4	50,9	0,47	0,43	-1,2
15.02.2026	1,948	0	12,562	0	0	12,172	0	0	24	0	85	46,8	0,47	0,43	-6,7
16.02.2026	2,116	0	14,528	0	0	14,054	0	0	24	0	87,4	51,5	0,47	0,43	-11,2
17.02.2026	2,045	0	13,435	0	0	13,009	0	0	24	0	86	48,5	0,47	0,43	-17,4
18.02.2026	1,778	0	12,859	0	0	12,482	0	0	24	0	82,2	48,2	0,47	0,43	-11,6
19.02.2026	1,646	0	12,62	0	0	12,273	0	0	24	0	79,2	47,2	0,47	0,43	-
20.02.2026	1,593	0	13,21	0	0	12,851	0	0	24	0	78,8	49,2	0,47	0,43	-
Итого:	55,368	0	404,591	0	0	392,578	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,224														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	420,947	7011,243	0	0,001	6855,689	0	0,001	23614	255
20.02.2026	476,313	7415,83	0	0,001	7248,265	0	0,001	24358	255

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 15:20:57