

#10894#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель ЭСТ, ООО
 Адрес потребителя Аллея Смелых 72, Калининград
 Номер абонента 2587
 Порядковый номер 8582
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСП)
 Заводской номер 19082992
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2021	0,973	0	5,668	0	0	5,531	0	0	24	0	73,6	31,6	0,47	0,44	-1,1
22.03.2021	0,785	0	4,87	0	0	4,756	0	0	24	0	72,4	33	0,46	0,44	1,8
23.03.2021	0,493	0	3,691	0	0	3,612	0	0	24	0	68,9	36,3	0,47	0,45	2,6
24.03.2021	0,581	0	4,356	0	0	4,266	0	0	24	0	67,7	35,1	0,46	0,44	3,9
25.03.2021	0,479	0	4,035	0	0	3,954	0	0	24	0	66,3	37,4	0,46	0,45	4,8
26.03.2021	0,502	0	4,109	0	0	4,027	0	0	24	0	66,5	36,7	0,46	0,44	6,9
27.03.2021	0,408	0	3,675	0	0	3,603	0	0	24	0	66	39	0,47	0,44	5,1
28.03.2021	0,525	0	4,196	0	0	4,112	0	0	24	0	66,5	36	0,47	0,44	8,7
29.03.2021	0,51	0	4,188	0	0	4,105	0	0	24	0	66,4	36,7	0,47	0,45	5,8
30.03.2021	0,35	0	3,359	0	0	3,293	0	0	24	0	65,8	40,4	0,47	0,45	7,8
31.03.2021	0,31	0	3,279	0	0	3,215	0	0	24	0	65,7	42,7	0,48	0,45	9,8
01.04.2021	0,514	0	4,168	0	0	4,084	0	0	24	0	66,5	36,4	0,47	0,44	8,7
02.04.2021	0,467	0	4,006	0	0	3,926	0	0	24	0	66,4	37,9	0,46	0,44	4,7
03.04.2021	0,463	0	3,908	0	0	3,831	0	0	24	0	66,2	37,3	0,46	0,43	3,8
04.04.2021	0,575	0	4,444	0	0	4,355	0	0	24	0	66,7	35,2	0,46	0,43	3,8
05.04.2021	0,66	0	4,887	0	0	4,787	0	0	24	0	67,2	34,2	0,46	0,44	4,2
06.04.2021	0,685	0	4,879	0	0	4,778	0	0	24	0	67,9	33,7	0,46	0,43	2,7
07.04.2021	0,693	0	5,009	0	0	4,904	0	0	24	0	67,9	34,2	0,46	0,43	2,6
08.04.2021	0,52	0	4,103	0	0	4,019	0	0	24	0	67,2	36,3	0,47	0,44	2,8
09.04.2021	0,569	0	4,444	0	0	4,353	0	0	24	0	67,2	36	0,47	0,44	4,3
10.04.2021	0,504	0	4,11	0	0	4,028	0	0	24	0	66,6	36,7	0,48	0,45	7,2
11.04.2021	0,379	0	3,411	0	0	3,344	0	0	24	0	66	38,9	0,48	0,45	4,9
12.04.2021	0,28	0	3,061	0	0	3,002	0	0	24	0	65,1	42,8	0,47	0,44	10,3
13.04.2021	0,366	0	3,733	0	0	3,661	0	0	24	0	64,9	41	0,43	0,41	7,7
14.04.2021	0,536	0	4,412	0	0	4,324	0	0	24	0	66,2	36,5	0,45	0,43	4,7
15.04.2021	0,596	0	4,558	0	0	4,467	0	0	24	0	66,7	34,8	0,45	0,43	4,1
16.04.2021	0,533	0	4,257	0	0	4,171	0	0	24	0	66,6	36	0,46	0,43	5,8
17.04.2021	0,404	0	3,545	0	0	3,475	0	0	24	0	66	38,2	0,46	0,43	5,6
18.04.2021	0,252	0	2,831	0	0	2,777	0	0	24	0	65	43,3	0,48	0,44	8,3
19.04.2021	0,263	0	3,011	0	0	2,953	0	0	24	0	65,5	44,3	0,48	0,45	10,4
20.04.2021	0,273	0	3,127	0	0	3,066	0	0	24	0	65,1	43,9	0,48	0,45	11
Итого:	15,448	0	125,33	0	0	122,779	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,69														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2021	347,508	2625,32	0	0,001	2568,367	0	0,001	13899	6
20.04.2021	362,958	2750,652	0	0,001	2691,146	0	0,001	14643	6

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 23.04.2021 9:06:08