

#162945#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЭСТ, ООО

Аллея Смелых 72, Калининград

2587

8582

ТВ7 (АССII)

19082992

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,11	0	21,754	0	0	21,265	0	0	24	0	70,7	69,5	0,43	0,37	-
22.09.2025	0,112	0	20,989	0	0	20,518	0	0	24	0	70,7	69,4	0,43	0,37	-
23.09.2025	0,117	0	21,006	0	0	20,534	0	0	24	0	70,8	69,4	0,43	0,37	-
24.09.2025	0,115	0	20,928	0	0	20,455	0	0	24	0	71	69,7	0,43	0,37	-
25.09.2025	0,113	0	20,469	0	0	20,011	0	0	24	0	70,6	69,3	0,42	0,37	-
26.09.2025	0,112	0	20,573	0	0	20,111	0	0	24	0	70,7	69,4	0,42	0,37	-
27.09.2025	0,107	0	20,544	0	0	20,088	0	0	24	0	70,4	69,1	0,43	0,37	-
28.09.2025	0,108	0	20,666	0	0	20,205	0	0	24	0	70,6	69,3	0,43	0,37	-
29.09.2025	0,092	0	16,076	0	0	15,72	0	0	24	0	70,2	68,9	0,34	0,29	-
30.09.2025	0,457	0	9,168	0	0,001	8,967	0	0,001	24	0	69,9	57,7	0,18	0,16	-
01.10.2025	0,839	0	23,434	0	0	22,917	0	0	24	0	69,9	61,2	0,42	0,37	-
02.10.2025	0,802	0	19,779	0	0	19,336	0	0	24	0	70,5	60,6	0,42	0,38	-
03.10.2025	0,805	0	16,713	0	0	16,34	0	0	24	0	70,6	58,8	0,44	0,41	-
04.10.2025	0,784	0	15,66	0	0	15,31	0	0	24	0	70,6	58,3	0,44	0,4	-
05.10.2025	0,69	0	15,844	0	0	15,49	0	0	24	0	70,6	59,9	0,45	0,41	-
06.10.2025	0,656	0	14,763	0	0	14,432	0	0	24	0	70,7	59,8	0,45	0,41	-
07.10.2025	0,663	0	14,323	0	0	14,004	0	0	24	0	70,4	59,1	0,45	0,42	-
08.10.2025	0,671	0	14,825	0	0	14,492	0	0	24	0	70,7	59,7	0,45	0,42	-
09.10.2025	0,542	0	15,29	0	0	14,946	0	0	24	0	70,9	62,2	0,46	0,43	-
10.10.2025	0,451	0	15,385	0	0	15,037	0	0	24	0	71,1	63,9	0,47	0,43	-
11.10.2025	0,326	0	15,678	0	0	15,327	0	0	24	0	70,7	65,7	0,47	0,43	-
12.10.2025	0,337	0	15,734	0	0	15,381	0	0	24	0	70,8	65,5	0,46	0,42	-
13.10.2025	0,396	0	15,387	0	0	15,041	0	0	24	0	70,8	64,6	0,47	0,43	-
14.10.2025	0,497	0	16,583	0	0	16,21	0	0	24	0	70,8	63,5	0,47	0,43	-
15.10.2025	0,469	0	16,428	0	0	16,057	0	0	24	0	70,9	64	0,48	0,44	-
16.10.2025	0,461	0	15,834	0	0	15,475	0	0	24	0	71,1	64	0,47	0,44	-
17.10.2025	0,458	0	15,104	0	0	14,763	0	0	24	0	70,8	63,4	0,47	0,44	-
18.10.2025	0,535	0	15,625	0	0	15,275	0	0	24	0	70,7	62,3	0,47	0,43	-
19.10.2025	0,518	0	15,301	0	0	14,959	0	0	24	0	70,6	62,3	0,47	0,43	-
20.10.2025	0,596	0	13,905	0	0	13,595	0	0	24	0	70,4	60	0,45	0,42	-
Итого:	12,939	0	513,768	0	0,001	502,261	0	0,001	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,09														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	338,734	5488,236	0	0	5367,991	0	0	20686	255
20.10.2025	351,669	6002,002	0	0,001	5870,251	0	0,001	21406	255

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 10:44:47