

#166359#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЭСТ, ООО

Аллея Смелых 72, Калининград

2587

8582

ТВ7 (ASCII)

19082992

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,596	0	13,215	0	0	12,921	0	0	24	0	70,3	59,3	0,45	0,42	-
22.10.2025	0,545	0	14,722	0	0	14,392	0	0	24	0	70,8	61,7	0,45	0,42	-
23.10.2025	0,496	0	14,429	0	0	14,105	0	0	24	0	70,8	62,4	0,46	0,42	-
24.10.2025	0,482	0	14,585	0	0	14,259	0	0	24	0	70,6	62,5	0,45	0,42	-
25.10.2025	0,474	0	14,698	0	0	14,37	0	0	24	0	70,6	62,8	0,45	0,42	-
26.10.2025	0,51	0	14,451	0	0	14,13	0	0	24	0	70,4	61,7	0,45	0,42	-
27.10.2025	0,539	0	13,641	0	0	13,339	0	0	24	0	70,3	60,6	0,45	0,42	-
28.10.2025	0,516	0	13,418	0	0	13,12	0	0	24	0	70,4	61	0,45	0,42	-
29.10.2025	0,524	0	13,451	0	0	13,151	0	0	24	0	70,4	60,9	0,45	0,42	-
30.10.2025	0,524	0	13,526	0	0	13,225	0	0	24	0	70,4	61	0,45	0,41	-
31.10.2025	0,478	0	13,149	0	0	12,864	0	0	24	0	69,5	60,6	0,44	0,41	-
01.11.2025	0,56	0	13,318	0	0	13,029	0	0	24	0	69,3	59,1	0,44	0,41	-
02.11.2025	0,518	0	14,701	0	0	14,375	0	0	24	0	70,3	61,7	0,46	0,43	-
03.11.2025	0,462	0	14,71	0	0	14,383	0	0	24	0	70,4	62,7	0,46	0,42	-
04.11.2025	0,506	0	14,31	0	0	13,993	0	0	24	0	70,2	61,6	0,45	0,42	-
05.11.2025	0,496	0	14,854	0	0	14,521	0	0	24	0	70,8	62,6	0,46	0,43	-
06.11.2025	0,485	0	17,837	0	0	17,432	0	0	24	0	71,2	64,5	0,49	0,45	-
07.11.2025	0,553	0	23,843	0	0	23,301	0	0	24	0	71,2	65,6	0,51	0,44	-
08.11.2025	0,59	0	23,132	0	0	22,609	0	0	24	0	71	64,8	0,5	0,44	-
09.11.2025	0,591	0	22,912	0	0	22,393	0	0	24	0	71,2	64,9	0,49	0,44	-
10.11.2025	0,572	0	20,255	0	0	19,796	0	0	24	0	71,2	64,3	0,49	0,44	-
11.11.2025	0,546	0	17,689	0	0	17,287	0	0	24	0	71,2	63,7	0,49	0,45	-
12.11.2025	0,571	0	17,907	0	0	17,502	0	0	24	0	71,1	63,3	0,49	0,45	-
13.11.2025	0,886	0	14,858	0	0	14,522	0	0	24	0	70,9	56,4	0,49	0,45	-
14.11.2025	0,92	0	8,852	0	0	8,658	0	0	24	0	70	44,6	0,5	0,45	-
15.11.2025	1,028	0	11,651	0	0	11,392	0	0	24	0	70,4	48,8	0,49	0,45	-
16.11.2025	1,229	0	14,019	0	0	13,68	0	0	24	0	73,8	52,3	0,47	0,44	-
17.11.2025	0,958	0	9,052	0	0	8,847	0	0	24	0	71,1	45,2	0,47	0,43	-
18.11.2025	0,775	0	8,569	0	0	8,383	0	0	24	0	69,5	47,4	0,46	0,43	-
19.11.2025	0,78	0	8,541	0	0	8,353	0	0	24	0	69,9	47,7	0,47	0,43	-
20.11.2025	0,887	0	8,538	0	0	8,344	0	0	24	0	71,3	46	0,46	0,42	-
Итого:	19,597	0	452,833	0	0	442,676	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,681														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	351,669	6002,002	0	0,001	5870,251	0	0,001	21406	255
20.11.2025	371,267	6454,835	0	0,001	6312,925	0	0,001	22150	255

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 11:13:52