

#134790#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Боткина, 4-6, Калининград, Учебный корпус №12
3770

Заводской номер счётчика 1543078	Показания прибора, Гкал 20.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	845,092	844,733	0.359

Подпись исполнителя



#134789#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 3770
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1543078
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 21.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2025	-	0,016	3,586	3,637	3,533	3,592	24	24	0	0	55,8	51,6	9	5,1
22.06.2025	-	0,014	3,625	3,672	3,572	3,625	24	24	0	0	55,8	51,9	9	5,1
23.06.2025	-	0,024	3,828	3,867	3,773	3,822	24	24	0	0	56,5	50,2	9	5,1
24.06.2025	-	0,024	3,922	3,957	3,865	3,91	24	24	0	0	56,3	50,2	9	5,1
25.06.2025	-	0,005	4,492	4,496	4,436	4,441	24	24	0	0	52,9	51,9	9	5,1
26.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,9	22,9	9	5,1
27.06.2025	-	0	0	0,004	0	0	24	24	0	0	19,6	20	9	5,1
28.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22	18,9	9	5,1
29.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22,2	18,8	9	5,1
30.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,5	18,6	9	5,1
01.07.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,4	18,4	9	5,1
02.07.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,4	19,1	9	5,1
03.07.2025	-	0,008	6,949	7,281	6,906	7,242	24	24	0	0	35,1	34,1	9	5,1
04.07.2025	-	0,019	3,637	3,816	3,588	3,771	24	24	0	0	56,2	51	9	5,1
05.07.2025	-	0,015	3,539	3,668	3,484	3,621	24	24	0	0	56	51,9	9	5,1
06.07.2025	-	0,014	3,418	3,516	3,369	3,469	24	24	0	0	55,9	51,9	9	5,1
07.07.2025	-	0,014	3,383	3,465	3,338	3,422	24	24	0	0	56	51,9	9	5,1
08.07.2025	-	0,016	3,434	3,48	3,381	3,439	24	24	0	0	56,1	51,6	9	5,1
09.07.2025	-	0,015	3,477	3,48	3,428	3,438	24	24	0	0	56	51,8	9	5,1
10.07.2025	-	0,016	3,492	3,449	3,441	3,406	24	24	0	0	56	51,4	9	5,1
11.07.2025	-	0,014	3,562	3,496	3,512	3,453	24	24	0	0	55,9	51,9	9	5,1
12.07.2025	-	0,014	3,48	3,406	3,434	3,363	24	24	0	0	56	52	9	5,1
13.07.2025	-	0,016	3,488	3,414	3,438	3,373	24	24	0	0	56	51,5	9	5,1
14.07.2025	-	0,018	3,5	3,426	3,449	3,381	24	24	0	0	56,2	51,1	9	5,1
15.07.2025	-	0,016	3,492	3,418	3,441	3,377	24	24	0	0	56	51,3	9	5,1
16.07.2025	-	0,02	3,535	3,457	3,484	3,414	24	24	0	0	56,4	50,6	9	5,1
17.07.2025	-	0,018	3,641	3,559	3,586	3,518	24	24	0	0	56,2	51,3	9	5,1
18.07.2025	-	0,019	3,676	3,59	3,625	3,547	24	24	0	0	56,2	51,1	9	5,1
19.07.2025	-	0,012	3,574	3,496	3,523	3,447	24	24	0	0	55,8	52,4	9	5,1
20.07.2025	-	0,013	3,473	3,395	3,426	3,354	24	24	0	0	55,9	52,2	9	5,1
Итого:	-	0,36	86,203	86,445	85,032	85,425	720	720	-	-	47,21	43,45	9	5,1

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	844,733	33462,785	32824,785	32724,666	32522,305	25763,52	0
20.07.2025	845,092	33548,988	32911,23	32809,699	32607,73	26483,52	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения