

#143594#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Иммануила Канта, ФГАОУ ВПО
Боткина, 4-6, Калининград, Учебный корпус №12
3770

Заводской номер счётчика 1543078	Показания прибора, Гкал 20.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	845,601	845,092	0.509

Подпись исполнителя



#143593#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 3770
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1543078
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	0,02	3,602	3,512	3,547	3,471	24	24	0	0	56,3	50,8	9	5,1
22.07.2025	-	0,016	3,199	3,109	3,152	3,07	24	24	0	0	56,2	51,1	9	5,1
23.07.2025	-	0,025	3,816	3,312	3,762	3,273	24	24	0	0	56,2	49,5	9	5,1
24.07.2025	-	0,018	3,543	3,449	3,492	3,408	24	24	0	0	56,1	51,1	9	5,1
25.07.2025	-	0,018	3,523	3,43	3,473	3,387	24	24	0	0	56,2	51	9	5,1
26.07.2025	-	0,012	3,406	3,316	3,359	3,275	24	24	0	0	55,8	52,3	9	5,1
27.07.2025	-	0,012	3,441	3,355	3,391	3,311	24	24	0	0	55,8	52,2	9	5,1
28.07.2025	-	0,017	3,461	3,367	3,41	3,328	24	24	0	0	56,1	51,2	9	5,1
29.07.2025	-	0,017	3,551	3,461	3,504	3,416	24	24	0	0	56	51,2	9	5,1
30.07.2025	-	0,018	3,645	3,543	3,59	3,5	24	24	0	0	56,1	51,2	9	5,1
31.07.2025	-	0,017	3,473	3,379	3,422	3,338	24	24	0	0	56,1	51,2	9	5,1
01.08.2025	-	0,02	3,5	3,398	3,449	3,359	24	24	0	0	56,3	50,6	9	5,1
02.08.2025	-	0,012	3,434	3,34	3,383	3,295	24	24	0	0	55,8	52,3	9	5,1
03.08.2025	-	0,013	3,41	3,32	3,363	3,277	24	24	0	0	55,8	52,1	9	5,1
04.08.2025	-	0,018	3,434	3,332	3,383	3,293	24	24	0	0	56,2	50,9	9	5,1
05.08.2025	-	0,017	3,484	3,391	3,434	3,348	24	24	0	0	56,2	51,2	9	5,1
06.08.2025	-	0,021	3,73	3,629	3,68	3,586	24	24	0	0	56,4	50,6	9	5,1
07.08.2025	-	0,018	3,59	3,496	3,539	3,453	24	24	0	0	56,1	51	9	5,1
08.08.2025	-	0,017	3,512	3,422	3,461	3,383	24	24	0	0	56,1	51,3	9	5,1
09.08.2025	-	0,013	3,547	3,453	3,496	3,41	24	24	0	0	55,8	52,3	9	5,1
10.08.2025	-	0,012	3,504	3,422	3,453	3,377	24	24	0	0	55,8	52,4	9	5,1
11.08.2025	-	0,018	3,707	3,617	3,652	3,572	24	24	0	0	56,1	51,3	9	5,1
12.08.2025	-	0,017	3,652	3,57	3,602	3,525	24	24	0	0	56	51,4	9	5,1
13.08.2025	-	0,019	3,426	3,34	3,375	3,301	24	24	0	0	56,2	50,6	9	5,1
14.08.2025	-	0,019	3,625	3,535	3,574	3,494	24	24	0	0	56,1	51	9	5,1
15.08.2025	-	0,019	3,543	3,457	3,492	3,416	24	24	0	0	56,2	50,8	9	5,1
16.08.2025	-	0,012	3,434	3,359	3,387	3,314	24	24	0	0	55,8	52,4	9	5,1
17.08.2025	-	0,012	3,449	3,371	3,398	3,328	24	24	0	0	55,8	52,2	9	5,1
18.08.2025	-	0,01	3,027	2,973	2,984	2,936	17,32	17,32	0	0	54,1	50,8	9	5,1
19.08.2025	-	0,009	2,207	2,156	2,176	2,129	17,49	17,49	0	0	56	52,1	9	5,1
20.08.2025	-	0,022	3,746	3,648	3,691	3,609	24	24	0	0	56,4	50,4	9	5,1
Итого:	-	0,508	107,621	104,462	106,074	103,182	730,81	730,81	-	-	56	51,31	9	5,1

Общее время работы системы 744 час.
Период нормальной работы системы 730,81 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	845,092	33548,988	32911,23	32809,699	32607,73	26483,52	0
20.08.2025	845,601	33656,609	33015,695	32915,773	32710,914	27214,33	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения