

#150450#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Иммануила Канта, ФГАОУ ВПО
Боткина, 4-6, Калининград, Учебный корпус №12
3770

Заводской номер счётчика 1543078	Показания прибора, Гкал 20.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	868,663	846,178	22.485

Подпись исполнителя



#150449#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 20.10.2025.

Номер абонента 3770
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1543078
Номер системы 1
Отчёт сформирован 21.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	0,013	3,539	3,5	3,492	3,457	24	24	0	0	55,8	52,1	9	5,1
22.09.2025	-	0,022	3,984	3,934	3,926	3,887	24	24	0	0	56,3	50,7	9	5,1
23.09.2025	-	0,024	3,828	3,777	3,773	3,734	24	24	0	0	56,5	50,3	9	5,1
24.09.2025	-	0,023	3,887	3,824	3,832	3,777	24	24	0	0	56,5	50,5	9	5,1
25.09.2025	-	0,024	3,988	3,926	3,93	3,879	24	24	0	0	56,4	50,3	9	5,1
26.09.2025	-	0,023	3,977	3,898	3,914	3,852	24	24	0	0	56,5	50,7	9	5,1
27.09.2025	-	0,013	3,699	3,637	3,648	3,59	24	24	0	0	55,9	52,4	9	5,1
28.09.2025	-	0,017	3,863	3,797	3,809	3,746	24	24	0	0	56	51,7	9	5,1
29.09.2025	-	0,025	4,129	4,031	4,07	3,984	24	24	0	0	56,3	50,3	9	5,1
30.09.2025	-	0,025	4,254	4,148	4,191	4,102	24	24	0	0	56,3	50,5	9	5,1
01.10.2025	-	0,025	3,961	3,863	3,906	3,82	24	24	0	0	56,3	50,1	9	5,1
02.10.2025	-	0,031	4,191	4,07	4,125	4,02	24	24	0	0	56,8	49,5	9	5,1
03.10.2025	-	0,692	25,355	24,797	24,82	24,609	24	24	0	0	68,6	40,8	9	5,1
04.10.2025	-	1,531	56,695	55,637	55,457	55,176	24	24	0	0	70,1	42,5	9	5,1
05.10.2025	-	1,345	48,035	47,184	46,988	46,812	24	24	0	0	70	41,4	9	5,1
06.10.2025	-	1,294	45,062	44,141	44,074	43,809	24	24	0	0	70,1	40,8	9	5,1
07.10.2025	-	1,214	42,395	41,559	41,477	41,246	24	24	0	0	69,8	40,6	9	5,1
08.10.2025	-	1,292	46,535	45,664	45,527	45,309	24	24	0	0	69,8	41,5	9	5,1
09.10.2025	-	1,14	38,996	38,301	38,148	38,023	24	24	0	0	69,8	40	9	5,1
10.10.2025	-	1,13	38,836	38,18	37,992	37,902	24	24	0	0	69,7	40	9	5,1
11.10.2025	-	1,085	37,133	36,496	36,328	36,234	24	24	0	0	69,9	40,1	9	5,1
12.10.2025	-	1,13	39,68	39,043	38,82	38,75	24	24	0	0	69,6	40,6	9	5,1
13.10.2025	-	1,199	43,055	42,227	42,121	41,898	24	24	0	0	69,6	41,3	9	5,1
14.10.2025	-	1,281	46,414	45,5	45,402	45,137	24	24	0	0	70	41,9	9	5,1
15.10.2025	-	1,24	44,566	43,801	43,598	43,453	24	24	0	0	69,8	41,4	9	5,1
16.10.2025	-	1,242	44,262	43,523	43,297	43,184	24	24	0	0	70,1	41,5	9	5,1
17.10.2025	-	1,197	42,117	41,422	41,195	41,105	24	24	0	0	70,1	41,1	9	5,1
18.10.2025	-	1,354	51,004	50,133	49,879	49,703	24	24	0	0	70,4	43,3	9	5,1
19.10.2025	-	1,351	53,434	52,539	52,289	52,086	24	24	0	0	69,2	43,4	9	5,1
20.10.2025	-	1,504	60,184	58,734	58,879	58,203	24	24	0	0	69,7	44,2	9	5,1
Итого:	-	22,486	851,058	835,286	832,907	828,487	720	720	-	-	64,4	45,18	9	5,1

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	846,178	33771,965	33130,254	33029,469	32824,074	27958,33	0
20.10.2025	868,663	34623,023	33965,539	33862,379	33652,562	28678,33	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения