

#207998#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель	РЖД, ОАО КД по управлению ТСКСПЦДУТСК филиала
Адрес потребителя	Портовая 27А, Калининград
Номер абонента	3759
Порядковый номер	2588
Тип теплосчётчика	СКМ-01
Заводской номер	33977
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.01.2026	2,182	51,83	52,5	24	0	81,9	45,8	-12,2
22.01.2026	2,217	52,09	52,77	24	0	82	45,4	-11,6
23.01.2026	2,244	53,29	54	24	0	81,6	45,5	-8,3
24.01.2026	2,22	53,51	54,22	24	0	81,1	45,5	-9,4
25.01.2026	2,196	54,14	54,87	24	0	80,6	45,7	-7,3
26.01.2026	2,165	56,52	57,28	24	0	78,5	45,6	-4,4
27.01.2026	2,494	73,29	74,33	24	0	78,8	49,1	-3,8
28.01.2026	2,656	81,68	82,85	24	0	80	52	-6
29.01.2026	2,676	73,61	74,61	24	0	83,2	51,9	-9,7
30.01.2026	2,71	71,95	72,92	24	0	83,8	51,5	-12,4
31.01.2026	2,719	71,73	72,68	24	0	84,3	51,8	-13,8
01.02.2026	2,738	70,75	71,71	24	0	84,9	51,7	-18,9
02.02.2026	2,802	68,85	69,74	24	0	86,4	51,5	-20,1
03.02.2026	2,793	67,76	68,62	24	0	87,1	51,7	-18
04.02.2026	2,796	68,87	69,78	24	0	86,7	51,9	-12,3
05.02.2026	2,743	72,27	73,22	24	0	84,9	52,2	-7,6
06.02.2026	2,697	78,75	79,87	24	0	82	52,5	-3,2
07.02.2026	2,603	81,22	82,38	24	0	80,4	52,9	-3,3
08.02.2026	2,595	79,58	80,74	24	0	80,8	52,8	-4,9
09.02.2026	2,646	72,88	73,88	24	0	83,4	52,3	-12,1
10.02.2026	2,632	72,85	73,84	24	0	83,3	52,2	-12,4
11.02.2026	2,582	81,18	82,36	24	0	80,1	52,7	-3,8
12.02.2026	2,525	90,54	91,92	24	0	77,1	53,1	-0,7
13.02.2026	2,543	88,98	90,32	24	0	77,5	53	-1,2
14.02.2026	2,522	78,5	79,61	24	0	80,8	53,2	-6,7
15.02.2026	2,57	70,32	71,3	24	0	84,4	53	-11,2
16.02.2026	2,631	67,7	68,6	24	0	86	52,6	-17,4
17.02.2026	2,654	69,21	70,1	24	0	85,4	52,4	-11,6
18.02.2026	2,62	76,47	77,51	24	0	82,1	52,7	-
19.02.2026	2,583	83,71	84,9	24	0	79,1	52,6	-
20.02.2026	2,559	85,99	87,21	24	0	78,4	52,8	-
Итого:	79,313	2220,02	2250,64	744	0	0	0	0
Гкал	68,209							

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.01.2026	6857,963	249718,35	249709,88	155733,8
20.02.2026	6937,276	251938,37	251960,52	156477,8

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2026 9:09:21