

#283457#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель РЖД, ОАО КД по управлению ТСКСПЦДУТСК филиала
Адрес потребителя Портовая 27А, Калининград
Номер абонента 3759
Порядковый номер 2588
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33977
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2026	2,539	87,9	89,16	24	0	77,8	53	-
22.02.2026	2,482	99,12	100,64	24	0	74,8	53,3	-
23.02.2026	2,46	104,38	106,01	24	0	73,8	53,6	-
24.02.2026	2,478	107,11	108,76	24	0	73,4	53,5	-
25.02.2026	2,057	75,76	76,91	24	0	73,5	49,2	-
26.02.2026	1,799	57,59	58,47	24	0	72	45	-
27.02.2026	1,8	63,61	64,61	24	0	69,3	45	-
28.02.2026	1,745	64,69	65,72	24	0	68,4	45,2	-
01.03.2026	1,745	65,11	66,16	24	0	68,1	45,1	-
02.03.2026	1,776	64,15	65,19	24	0	68,8	45	-
03.03.2026	1,787	65,13	66,2	24	0	68,5	44,9	-
04.03.2026	1,794	66,16	67,23	24	0	68	44,7	-
05.03.2026	1,821	64,72	65,76	24	0	68,8	44,7	-
06.03.2026	1,808	63,64	64,68	24	0	69,3	44,9	-
07.03.2026	1,76	64,59	65,65	24	0	68,5	45,1	-
08.03.2026	1,724	64,76	65,84	24	0	68,2	45,3	-
09.03.2026	1,699	64,43	65,49	24	0	68,2	45,5	-
10.03.2026	1,72	64,39	65,46	24	0	68,4	45,5	-
11.03.2026	1,711	64,57	65,64	24	0	68,3	45,6	-
12.03.2026	1,707	64,51	65,59	24	0	68,3	45,6	-
13.03.2026	1,713	64,51	65,61	24	0	68,4	45,6	-
14.03.2026	1,637	62,64	63,73	24	0	68,6	46,2	-
15.03.2026	1,62	62,72	63,79	24	0	68,4	46,2	-
16.03.2026	1,695	63,58	64,62	24	0	68,6	45,6	-
17.03.2026	1,705	64,16	65,26	24	0	68,4	45,6	-
18.03.2026	1,716	64,12	65,23	24	0	68,5	45,5	-
19.03.2026	1,731	63,13	64,19	24	0	69	45,5	-
20.03.2026	1,729	64,56	65,66	24	0	68,4	45,5	-
Итого:	51,958	1945,74	1977,26	672	0	0	0	0
Гкал	44,684							

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.02.2026	6937,276	251938,37	251960,52	156477,8
20.03.2026	6989,234	253884,11	253937,78	157149,8

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2026 14:07:10