

#142563#

Отчёт по теплопотреблению за период с 03.07.2025 по 20.07.2025

Потребитель	РЖД, ОАО КД по управлению ТСКСПЦДУТСК филиала
Адрес потребителя	Портовая 27А, Калининград
Номер абонента	3759
Порядковый номер	2588
Тип теплосчёта	SKM-01
Заводской номер	33977
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, MBt*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
04.07.2025	0,092	11,93	12,14	24	0	55,9	49,8	-
05.07.2025	0,163	99,21	101,08	24	0	68,9	67,5	-
06.07.2025	0,168	103,77	105,6	24	0	69	67,6	-
07.07.2025	0,185	105,49	107,4	24	0	69,3	67,8	-
08.07.2025	0,148	64,05	65,18	24	0	64,6	59,8	-
09.07.2025	0,092	11,21	11,31	24	0	56,1	49,6	-
10.07.2025	0,094	11,43	11,51	24	128	56	49,6	-
11.07.2025	0,088	11,55	11,63	24	0	55,9	49,8	-
12.07.2025	0,068	11,13	11,19	24	0	55,6	50,4	-
13.07.2025	0,073	11,12	11,15	24	0	55,8	50,3	-
14.07.2025	0,085	11,15	11,17	24	0	56	49,9	-
15.07.2025	0,092	11,38	11,37	24	0	56	49,8	-
16.07.2025	0,087	11,14	11,19	24	0	56	49,8	-
17.07.2025	0,095	11,14	11,17	24	0	56,2	49,6	-
18.07.2025	0,088	10,85	10,88	24	128	56,1	49,6	-
19.07.2025	0,069	10,5	10,52	24	0	55,8	50,3	-
20.07.2025	0,066	10,72	10,67	23,99	128	55,8	50,4	-
Итого:	1,753	517,77	525,16	407,99	0	0	0	0
Гкал	1,508							

Общее время работы системы, ч 408

Период нормальной работы системы, ч 407,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, MBt*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
03.07.2025	6671,738	242655,26	242546,42	150912,98
20.07.2025	6673,491	243173,03	243071,58	151320,97

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2025 9:20:49