

#190881#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

РЖД, ОАО КД по управлению ТСКСПЦДУТСК филиала  
Портовая 27А, Калининград  
3759  
2588  
СКМ-01  
33977  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т  | dM2, т  | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.11.2025 | 1,269     | 35,09   | 35,77   | 20,84    | 128    | 69,8   | 38,7   | 2,2         |
| 22.11.2025 | 1,418     | 39,29   | 40      | 24       | 0      | 70,1   | 39     | 1,3         |
| 23.11.2025 | 1,449     | 36,38   | 37,01   | 24       | 0      | 73,3   | 39     | -3,3        |
| 24.11.2025 | 1,501     | 36,29   | 36,89   | 24       | 0      | 74,3   | 38,7   | -3,9        |
| 25.11.2025 | 1,495     | 38,12   | 38,77   | 24       | 0      | 72,4   | 38,7   | -0,9        |
| 26.11.2025 | 1,5       | 38,24   | 38,9    | 24       | 0      | 72,4   | 38,6   | -0,4        |
| 27.11.2025 | 1,51      | 39,22   | 39,94   | 24       | 0      | 71,7   | 38,6   | -1,3        |
| 28.11.2025 | 1,52      | 40,07   | 40,79   | 24       | 128    | 71,1   | 38,5   | -0,4        |
| 29.11.2025 | 1,497     | 39,63   | 40,3    | 24       | 0      | 71,1   | 38,6   | -0,3        |
| 30.11.2025 | 1,487     | 39,26   | 39,94   | 24       | 0      | 71,3   | 38,7   | -0,5        |
| 01.12.2025 | 1,574     | 43,14   | 43,92   | 24       | 0      | 70,8   | 39,3   | -           |
| 02.12.2025 | 1,929     | 56,18   | 57,13   | 24       | 0      | 73     | 43,2   | -           |
| 03.12.2025 | 2,026     | 70,27   | 71,47   | 24       | 0      | 70,5   | 45,8   | -           |
| 04.12.2025 | 2,01      | 74,38   | 75,66   | 24       | 0      | 69,1   | 45,9   | -           |
| 05.12.2025 | 1,983     | 74,64   | 75,92   | 24       | 0      | 69,1   | 46,3   | -           |
| 06.12.2025 | 1,895     | 72,78   | 74,04   | 24       | 0      | 69,2   | 46,8   | -           |
| 07.12.2025 | 1,885     | 73,49   | 74,8    | 24       | 0      | 68,7   | 46,7   | -           |
| 08.12.2025 | 1,912     | 72,6    | 73,87   | 24       | 0      | 69,2   | 46,6   | -           |
| 09.12.2025 | 1,894     | 72,84   | 74,1    | 24       | 0      | 69,1   | 46,8   | -           |
| 10.12.2025 | 1,865     | 73,26   | 74,5    | 24       | 0      | 68,9   | 47,1   | -           |
| 11.12.2025 | 1,887     | 85,19   | 86,61   | 24       | 0      | 67,5   | 46,9   | -           |
| 12.12.2025 | 1,872     | 72,64   | 73,84   | 24       | 0      | 69,2   | 47,1   | -           |
| 13.12.2025 | 1,841     | 72,22   | 73,39   | 24       | 0      | 69     | 47,1   | -           |
| 14.12.2025 | 1,854     | 72,92   | 74,14   | 24       | 0      | 68,8   | 46,9   | -           |
| 15.12.2025 | 1,899     | 73,37   | 74,58   | 24       | 0      | 68,9   | 46,6   | -           |
| 16.12.2025 | 1,9       | 70,99   | 72,14   | 24       | 0      | 69,7   | 46,7   | -           |
| 17.12.2025 | 1,917     | 64,06   | 65,08   | 24       | 0      | 72,4   | 46,6   | -           |
| 18.12.2025 | 1,954     | 66,16   | 67,22   | 24       | 0      | 71,8   | 46,4   | -           |
| 19.12.2025 | 1,906     | 72,12   | 73,3    | 24       | 0      | 69,4   | 46,7   | -           |
| 20.12.2025 | 1,866     | 72,41   | 73,59   | 24       | 0      | 69,2   | 47     | -           |
| Итого:     | 52,515    | 1787,25 | 1817,61 | 716,84   | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 45,163    |         |         |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч  
Период нормальной работы системы, ч

720  
716,84

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dM2, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20.11.2025 | 6742,606  | 246015,59 | 245948,49 | 154272,96 |
| 20.12.2025 | 6795,121  | 247802,84 | 247766,1  | 154989,8  |

Подпись абонента  
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.12.2025 8:54:03