

#194495#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

РЖД, ОАО КД по управлению ТСКСПЦДУТСК филиала

Портовая 27А, Калининград

3759

2588

SKM-01

33977

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.12.2025	1,844	72,15	73,34	24	0	69,1	47,1	5,6
22.12.2025	1,881	72,72	73,89	24	0	69	46,8	3,7
23.12.2025	1,487	86,15	87,55	24	0	61,2	42,8	0
24.12.2025	1,459	103,43	105,2	24	0	52,8	36,2	-6,3
25.12.2025	2,088	57,4	58,24	24	0	77,2	45,9	-5,6
26.12.2025	2	71,33	72,48	24	0	70,5	46,3	4,4
27.12.2025	1,94	74,32	75,52	24	0	68,8	46,4	5,4
28.12.2025	1,941	73,43	74,61	24	0	69	46,3	3,8
29.12.2025	1,961	69,46	70,57	24	0	70,7	46,5	2,5
30.12.2025	2,011	60,78	61,69	24	0	74,8	46,4	-1,1
31.12.2025	2,023	56,82	57,66	24	0	77,2	46,6	-4,2
01.01.2026	2,02	57,13	57,95	24	0	76,8	46,4	-5,2
02.01.2026	2,023	64,28	65,22	24	0	73,5	46,3	1,2
03.01.2026	2,033	62,33	63,25	24	0	74,1	46,1	-0,6
04.01.2026	2,041	59,09	59,94	24	0	75,9	46,2	-4
05.01.2026	2,121	59,03	59,89	24	0	77	46,1	-3
06.01.2026	2,067	53,99	54,72	24	0	79,5	46,6	-5,5
07.01.2026	2,084	52,76	53,46	24	0	80,3	46,4	-7,8
08.01.2026	2,112	51,7	52,38	24	0	81,3	46,2	-11
09.01.2026	2,142	53,66	54,36	24	0	80,3	46	-9,6
10.01.2026	2,131	56,55	57,32	24	0	78,6	46,1	-5,2
11.01.2026	2,091	56,68	57,48	24	0	77,9	46,2	-5,2
12.01.2026	2,117	54,84	55,62	24	0	79,2	46,1	-
13.01.2026	2,151	53,38	54,11	24	0	80,5	45,9	-
14.01.2026	2,165	53,99	54,69	24	0	80,3	45,9	-
15.01.2026	2,112	60,42	61,32	24	0	75,8	45,7	-
16.01.2026	2,116	57,6	58,43	24	0	77,4	45,8	-
17.01.2026	2,146	53,79	54,51	24	0	80,3	46	-
18.01.2026	2,147	51,84	52,53	24	0	81,6	46	-
19.01.2026	2,206	51,79	52,46	24	0	82,2	45,6	-
20.01.2026	2,182	52,67	53,39	24	0	81,2	45,6	-
Итого:	62,842	1915,51	1943,78	744	0	0	0	0
Гкал	54,044							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.12.2025	6795,121	247802,84	247766,1	154989,8
20.01.2026	6857,963	249718,35	249709,88	155733,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.01.2026 9:47:55