

# #134102#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Интернациональная 74, Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4208  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 34808  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2025	0,485	253,67	246,64	24	0	73,8	72,2	-
25.05.2025	0,475	253,19	246,1	24	0	73,8	72,2	-
26.05.2025	0,448	253,46	246,31	24	0	73,7	72,2	-
27.05.2025	0,463	255,62	248,36	24	0	74,1	72,6	-
28.05.2025	0,427	255,06	247,82	24	0	74,1	72,7	-
29.05.2025	0,422	255,5	248,26	24	0	73,6	72,2	-
30.05.2025	0,437	257,81	250,45	24	0	73,8	72,4	-
31.05.2025	0,437	257,29	249,94	24	0	73,6	72,2	-
01.06.2025	0,429	256,43	249	24	0	74,1	72,7	-
02.06.2025	0,404	249,55	242,37	23,4	128	73,9	72,6	-
03.06.2025	0,414	250,66	243,44	24	0	73,6	72,2	-
04.06.2025	0,065	32,28	31,36	24	0	41,1	42,7	-
05.06.2025	0	0	0	24	0	31,3	25,3	-
06.06.2025	0	0	0	24	0	29,4	23,3	-
07.06.2025	0	0	0	24	0	27,5	22,3	-
08.06.2025	0	0	0	24	0	25,7	21,8	-
09.06.2025	0	0	0	24	0	24,1	21,1	-
10.06.2025	0	0,27	0	24	0	20,5	19,7	-
11.06.2025	0	0,06	0	24	0	19,4	18,3	-
12.06.2025	0	0	0	24	0	19,5	18	-
13.06.2025	0	0	0	24	0	19,5	18,1	-
14.06.2025	0	0	0	24	0	19,6	18,2	-
15.06.2025	0	0	0	24	0	20,1	18,4	-
16.06.2025	0	0	0	24	0	20,7	22,1	-
17.06.2025	0,769	41,38	40,55	24	0	60,5	49,1	-
18.06.2025	0,936	44,83	44,02	24	0	73,8	56,3	-
19.06.2025	0,911	44,77	44	24	0	74	56,8	-
20.06.2025	0,872	43,63	42,92	24	0	73,8	56,9	-
21.06.2025	0,896	44,83	44,14	24	0	73,6	56,9	-
22.06.2025	0,991	45,7	45,05	24	0	73,8	55,7	-
23.06.2025	0,936	45,4	44,8	24	0	73,7	56,5	-
Итого:	11,217	3141,39	3055,53	743,4	0	0	0	0
Гкал	9,647							

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,4

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.05.2025	46241,602	610425,09	776324,63	151877,71
23.06.2025	46252,819	613566,48	779380,16	152621,11

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.06.2025 9:46:27