

#80333#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Кошевого 22, Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 2397  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 33585  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2024	2,885	116,2	119,66	23,85	192	72,7	53,8	3,6
25.03.2024	2,815	115,1	118,6	23,84	192	72,4	54	3,9
26.03.2024	2,539	99,06	102,12	23,86	192	72,8	53	5,5
27.03.2024	2,236	88,34	91,11	23,84	192	72,7	53,1	9,1
28.03.2024	1,983	75,7	78,04	23,86	192	73,3	52,4	11,8
29.03.2024	1,875	73,05	75,39	23,82	192	73,1	52,7	10,7
30.03.2024	1,495	65,24	67,24	23,84	192	72,9	55,1	13,4
31.03.2024	1,353	66,5	68,6	23,84	192	73	57,1	16,7
01.04.2024	1,152	56,7	58,59	23,87	192	73,2	58,3	-
02.04.2024	2,03	79,17	81,59	23,87	192	73,9	53,8	-
03.04.2024	3,163	136,18	140,53	23,83	192	73,2	55,2	-
04.04.2024	3,036	130,22	134,31	23,87	192	73,2	55,1	-
05.04.2024	2,029	77,82	80,33	23,84	192	72,9	52,5	-
06.04.2024	2,1	79,16	81,7	23,9	192	73,1	52,1	-
07.04.2024	1,697	73,21	75,61	23,81	192	73,1	55,8	-
08.04.2024	1,415	63,47	65,57	23,89	192	73,8	56,1	-
09.04.2024	1,095	53,02	54,74	23,83	192	74	57,6	-
10.04.2024	1	51,28	53,08	23,83	192	74	58	-
11.04.2024	0,84	49,26	50,66	23,81	192	73,8	60,2	-
12.04.2024	0,885	51,3	52,92	23,85	192	73,8	60,4	-
13.04.2024	0,894	53,5	55,17	23,85	192	73,7	60,4	-
14.04.2024	1,005	58,36	60,2	23,85	192	73,6	60,4	-
15.04.2024	0,841	49,94	51,54	23,83	192	72,4	60,4	-
16.04.2024	0,851	47,78	49,29	23,82	192	72	59,3	-
17.04.2024	0,871	48,13	49,68	23,81	192	71	58,1	-
18.04.2024	2,047	87,69	90,63	23,82	192	72,2	55,9	-
19.04.2024	2,092	84,92	87,76	23,83	192	72,4	54,9	-
20.04.2024	3,137	125,76	130,07	23,83	192	72	53,4	-
21.04.2024	3,173	129,59	133,78	23,85	192	72,2	53,9	-
22.04.2024	3,145	129,78	134,3	23,82	192	72,2	54	-
23.04.2024	3,125	131,56	135,97	23,8	192	72,5	54,6	-
Итого:	58,804	2546,99	2628,78	739,06	0	0	0	0
Гкал	50,571							

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 739,06

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.03.2024	14612,148	989918,94	992853,92	148488,22
23.04.2024	14670,952	992465,93	995482,7	149227,28

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.04.2024 13:35:50