

#190880#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Кошевого 22, Калининград

4113

2397

СКМ-01

33585

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2025	4,144	232,31	242,08	23,86	192	75,9	65,4	-3,9
25.11.2025	3,96	232,2	241,41	23,83	192	74	64	-0,9
26.11.2025	3,953	234,45	243,53	23,87	192	73,2	63,7	-0,4
27.11.2025	3,88	230	238,71	23,76	192	72,2	62,7	-1,3
28.11.2025	3,899	229,17	237,7	23,87	192	72,4	62,2	-0,4
29.11.2025	3,984	240,2	249,17	23,87	192	72,6	62,9	-0,3
30.11.2025	3,974	238,17	247,03	23,83	192	72,5	62,9	-0,5
01.12.2025	3,741	214,77	222,65	23,86	192	71,4	61	-
02.12.2025	3,869	234,61	243,06	23,84	192	72,5	63,2	-
03.12.2025	3,728	232,89	240,87	23,89	192	70,2	60,7	-
04.12.2025	3,532	197,35	203,96	23,87	192	70	59	-
05.12.2025	3,188	155,3	160,51	23,81	192	70	56,5	-
06.12.2025	3,101	142,69	147,44	23,88	192	70,1	55,4	-
07.12.2025	3,446	178,43	184,16	23,84	192	70,1	57,8	-
08.12.2025	3,088	152,51	157,33	23,81	192	69,8	56,4	-
09.12.2025	2,857	119,5	123,31	23,82	192	69,5	53,8	-
10.12.2025	2,599	105,93	109,4	23,84	192	70,2	52,9	-
11.12.2025	2,671	111,75	115,36	23,83	192	70,3	53,2	-
12.12.2025	2,832	123,5	127,44	23,81	192	70	54	-
13.12.2025	3,128	152,62	157,24	23,85	192	69,9	56,5	-
14.12.2025	3,043	137,99	142,44	23,82	192	70,2	55	-
15.12.2025	3,309	169,18	174,55	23,86	192	69,7	57,3	-
16.12.2025	3,495	201,45	207,87	23,86	192	70,4	59,6	-
17.12.2025	3,79	227,95	235,62	23,83	192	71,8	62	-
18.12.2025	3,701	222,68	230,06	23,8	192	70,8	61,2	-
19.12.2025	3,362	177,75	183,47	23,84	192	70,2	58,1	-
20.12.2025	3,098	145,7	150,4	23,87	192	69,8	55,8	-
21.12.2025	3,083	141,34	145,84	23,85	192	69,6	55,2	-
22.12.2025	3,15	147,49	152,11	23,83	192	70,1	55,9	-
23.12.2025	3,92	203,86	210,75	23,89	192	73,8	62,4	-
Итого:	103,525	5533,74	5725,47	715,29	0	0	0	0
Гкал	89,031							

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч715,29

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.11.2025	15677,798	60093,07	65106,51	163027,04
23.12.2025	15781,323	65626,81	70831,98	163742,36

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.12.2025 13:16:33