

#283441#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 26 (п.1-2) , Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 2885
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34000
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
18.02.2026	5,018	211,6	211,04	24	0	86,6	66,2	-
19.02.2026	4,743	212,13	211,18	24	0	83,2	63,9	-
20.02.2026	4,621	204,94	204,05	24	0	82,7	63,1	-
21.02.2026	4,69	221,53	220,54	24	0	81,9	63,7	-
22.02.2026	4,015	190,93	189,73	24	0	78,2	59,8	-
23.02.2026	3,983	193,69	192,46	24	0	77,3	59	-
24.02.2026	4,062	209,57	208,27	24	0	77	60	-
25.02.2026	4,112	195,61	194,57	24	0	78,6	60,2	-
26.02.2026	4,003	208,1	206,95	24	0	77,3	60,3	-
27.02.2026	3,414	176,13	174,97	24	0	75,4	58,2	-
28.02.2026	3,037	154,89	153,79	24	0	75,4	57,8	-
01.03.2026	3,651	186,94	185,88	24	0	75,5	57,8	-
02.03.2026	3,66	188,47	187,21	24	0	75,7	58,6	-
03.03.2026	3,26	161,81	160,72	24	0	75,5	57,6	-
04.03.2026	3,878	204,84	203,78	24	0	75,7	58,9	-
05.03.2026	3,928	216,6	215,6	24	0	75,8	59,8	-
06.03.2026	3,477	181,6	180,77	24	0	75,7	58,7	-
07.03.2026	3,203	163,27	162,61	24	0	75,6	58,1	-
08.03.2026	2,805	138,1	137,31	24	0	75,3	57	-
09.03.2026	2,825	145,72	144,97	24	0	75,4	57,7	-
10.03.2026	2,581	129,45	128,71	24	0	75,1	57,1	-
11.03.2026	2,533	126,77	126,14	24	0	75,2	57	-
12.03.2026	2,897	143,22	142,4	24	0	75,2	56,6	-
13.03.2026	2,673	133,94	133,19	24	0	75,3	57,3	-
14.03.2026	2,41	124,64	124,03	24	0	75,2	57,3	-
15.03.2026	2,89	144,91	144,22	24	0	75,2	56,9	-
16.03.2026	3,143	154,04	153,66	24	0	75,6	57,2	-
17.03.2026	3,2	157,84	157,36	24	0	75,5	57,1	-
18.03.2026	3,188	156,53	156,12	24	0	75,5	57,4	-
Итого:	101,9	5037,81	5012,23	696	0	0	0	0
Гкал	87,633							

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
17.02.2026	14941,466	655223,45	660848,88	156351,09
18.03.2026	15043,366	660261,26	665861,11	157047,09

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 7:30:50