

#147576#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Кошевого 26 (п.1-2) , Калининград
4113

Заводской номер счётчика 34000	Показания прибора, МВт×ч 23.09.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.08.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	14425,713	14403,793	21.92	18.851

Подпись исполнителя _____



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 29 » 09 20 25

#147575#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 2885
 Тип теплосчётчика SKM-01
 Заводской номер 34000
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
24.08.2025	-	0,867	98,66	98,81	24	0	70,8	63
25.08.2025	-	0,147	23,88	23,61	24	0	38,8	40,4
26.08.2025	-	0	0	0	24	0	29,6	34,8
27.08.2025	-	0	0	0	24	0	28,9	34,1
28.08.2025	-	0	0	0	24	0	29,5	35
29.08.2025	-	0	0	0	24	0	29,8	35,4
30.08.2025	-	0,249	19,59	19,4	24	0	37,6	38,5
31.08.2025	-	0,958	101,08	100,74	24	0	72,2	64
01.09.2025	-	0,886	106,76	106,56	24	0	73,5	66,3
02.09.2025	-	0,869	103,65	103,45	24	0	73,2	65,8
03.09.2025	-	0,836	105,22	105	24	0	73,6	66,6
04.09.2025	-	0,8	104,21	103,96	24	0	73,2	66,5
05.09.2025	-	0,818	111,41	111,21	24	0	73,5	67,1
06.09.2025	-	0,866	110,95	110,77	24	0	73,3	66,5
07.09.2025	-	0,879	109,65	109,51	24	0	73,3	66,2
08.09.2025	-	0,812	112,88	112,8	24	0	73,4	67,2
09.09.2025	-	0,844	112,01	111,97	24	0	73,6	67
10.09.2025	-	0,848	110,92	110,93	24	0	73,6	67
11.09.2025	-	0,805	110,78	110,82	24	0	73,4	67,1
12.09.2025	-	0,849	111,64	111,73	24	0	73,3	66,7
13.09.2025	-	0,857	111,01	111,16	24	0	73,5	66,7
14.09.2025	-	0,898	107,87	108,02	24	0	73,3	66
15.09.2025	-	0,877	111,36	111,61	24	0	73,5	66,7
16.09.2025	-	0,858	110,81	111,08	24	0	73,6	66,8
17.09.2025	-	0,849	109,15	109,42	24	0	73,3	66,6
18.09.2025	-	0,873	107,79	108,06	24	0	73,3	66,2
19.09.2025	-	0,866	109,72	110,05	24	0	73,5	66,6
20.09.2025	-	0,896	110,08	110,44	24	0	73,5	66,4
21.09.2025	-	0,881	111,1	111,53	24	0	73,6	66,7
22.09.2025	-	0,851	111,49	111,92	24	0	73,5	66,8
23.09.2025	-	0,881	110,04	110,48	24	0	73,6	66,6
Итого:	-	21,92	2763,71	2765,04	744	-	65,36	60,56

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
23.08.2025	14403,793	630929,24	636408,82	152080,05
23.09.2025	14425,713	633692,95	639173,86	152824,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
