

#148817#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Кошевого 26 (п.3-4), Калининград

4113

3120

СКМ-01

34904

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
22.08.2025	0,824	144,14	140,76	24	0	72,2	67,2	-
23.08.2025	0,87	155,86	152,36	24	0	71,9	67	-
24.08.2025	0,865	158	154,3	24	0	69,2	64,4	-
25.08.2025	0,146	52,17	50,65	24	0	40,3	44,9	-
26.08.2025	0	0	0	24	0	33,5	40,6	-
27.08.2025	0	0	0,01	24	0	33	39,9	-
28.08.2025	0	0	0	24	0	34	41,4	-
29.08.2025	0	0	0,02	24	0	34,5	42	-
30.08.2025	0,271	52,05	50,79	24	0	42	45,8	-
31.08.2025	1,006	186,36	182,5	24	0	71,2	66,6	-
01.09.2025	0,905	159,99	156,24	24	0	72,3	67,4	-
02.09.2025	0,847	146,16	142,52	24	0	72	67	-
03.09.2025	0,859	148,54	144,83	24	0	72,3	67,2	-
04.09.2025	0,849	151,62	147,87	24	0	72	67	-
05.09.2025	0,831	147,83	144,15	24	0	72,2	67,3	-
06.09.2025	0,815	150,13	146,43	24	0	72	67,2	-
07.09.2025	0,87	158,92	155,18	24	0	72	67,2	-
08.09.2025	0,808	146,73	143,11	24	0	72,1	67,3	-
09.09.2025	0,811	145,51	141,93	24	0	72,2	67,3	-
10.09.2025	0,827	148,16	144,56	24	0	72,3	67,4	-
11.09.2025	0,808	145,27	141,7	24	0	72,1	67,2	-
12.09.2025	0,822	150,02	146,45	24	0	72	67,2	-
13.09.2025	0,872	163,05	159,37	24	0	72,1	67,4	-
14.09.2025	0,885	160,7	157,07	24	0	72	67,2	-
15.09.2025	0,87	157,24	153,67	24	0	72,2	67,4	-
16.09.2025	0,878	157,05	153,52	24	0	72,2	67,3	-
17.09.2025	0,903	161,34	157,73	24	0	72	67,2	-
18.09.2025	0,939	168,29	164,67	24	0	72	67,2	-
19.09.2025	0,888	160,89	157,35	24	0	72,2	67,4	-
20.09.2025	0,898	162,93	159,39	24	0	72,2	67,4	-
21.09.2025	0,923	165,49	161,94	24	0	72,3	67,4	-
22.09.2025	0,875	154,94	151,49	24	0	72,2	67,2	-
23.09.2025	0,875	154,74	151,29	24	0	72,2	67,3	-
Итого:	23,84	4314,12	4213,85	792	0	0	0	0
Гкал	20,502							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

792

792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
21.08.2025	2054,129	152631,32	151995,74	24607,2
23.09.2025	2077,969	156945,44	156209,59	25399,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 14:40:36