

#144560#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
Номер теплосчётчика: 1552654
Номер абонента:
Адрес установки: Кошевого,3 ООО Мастер
Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 23.07.2025 по 23.08.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.07	0,859	80,4	80,2	--	0,2	72,72	62,12	0,90	0,50	24,00
24.07	0,904	85,4	85,2	--	0,2	72,56	62,07	0,90	0,50	24,00
25.07	0,860	81,2	81,0	--	0,2	72,57	62,07	0,90	0,50	24,00
26.07	0,885	82,9	82,7	--	0,2	72,70	62,11	0,90	0,50	24,00
27.07	0,846	79,8	79,6	--	0,2	72,67	62,15	0,90	0,50	24,00
28.07	0,834	77,9	77,7	--	0,2	72,76	62,14	0,90	0,50	24,00
29.07	0,872	82,4	82,2	--	0,2	72,70	62,21	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,06	570,0	568,5	0,0	1,5	72,67	62,12	0,90	0,50	168,00
30.07	0,880	83,0	82,8	--	0,2	72,74	62,23	0,90	0,50	24,00
31.07	0,864	81,4	81,2	--	0,2	72,73	62,20	0,90	0,50	24,00
01.08	0,917	86,2	85,9	--	0,3	72,79	62,24	0,90	0,50	24,00
02.08	0,889	85,8	85,5	--	0,3	72,53	62,26	0,90	0,50	24,00
03.08	0,885	85,0	84,7	--	0,3	72,69	62,36	0,90	0,50	24,00
04.08	0,846	81,1	80,9	--	0,2	72,67	62,34	0,90	0,50	24,00
05.08	0,881	85,9	85,6	--	0,3	72,46	62,30	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,16	588,4	586,6	0,0	1,7	72,66	62,28	0,90	0,50	168,00
06.08	0,896	87,2	86,9	--	0,3	72,50	62,30	0,90	0,50	24,00
07.08	0,878	84,6	84,3	--	0,2	72,70	62,40	0,90	0,50	24,00
08.08	0,867	83,3	83,0	--	0,2	72,67	62,35	0,90	0,50	24,00
09.08	0,898	86,2	86,0	--	0,3	72,56	62,23	0,90	0,50	24,00
10.08	0,899	86,7	86,4	--	0,3	72,57	62,28	0,90	0,50	24,00
11.08	0,884	84,9	84,6	--	0,3	72,61	62,28	0,90	0,50	24,00
12.08	0,908	85,9	85,6	--	0,3	72,90	62,42	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,23	598,7	596,9	0,0	1,8	72,64	62,32	0,90	0,50	168,00
13.08	0,878	84,5	84,2	--	0,3	72,73	62,42	0,90	0,50	24,00
14.08	0,892	87,2	86,9	--	0,3	72,48	62,34	0,90	0,50	24,00
15.08	0,865	84,5	84,2	--	0,3	72,45	62,30	0,90	0,50	24,00
16.08	0,864	87,3	87,0	--	0,3	72,15	62,34	0,90	0,50	24,00
17.08	0,928	91,5	91,2	--	0,4	72,47	62,42	0,90	0,50	24,00
18.08	0,919	91,0	90,6	--	0,3	72,31	62,30	0,90	0,50	24,00
19.08	0,925	91,8	91,4	--	0,3	72,38	62,38	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,27	617,7	615,5	0,0	2,2	72,42	62,36	0,90	0,50	168,00
20.08	0,930	92,1	91,8	--	0,3	72,53	62,52	0,90	0,50	24,00
21.08	0,860	83,4	83,2	--	0,3	72,42	62,20	0,90	0,50	24,00
22.08	0,933	87,5	87,3	--	0,3	72,50	61,93	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,72	263,1	262,2	0,0	0,9	72,49	62,22	0,90	0,50	72,00
Итого:	27,44	2637,8	2629,7	0,0	8,1	72,58	62,27	0,90	0,50	744,0
						dT=	10,31			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qt/в +	Qсан.ут.
	27,44						
Показания интеграторов	На 24:00 22.07.2025	На 24:00 22.08.2025	Результат за период		На 07:00 27.08.2025		
Количество теплоты, Гкал	1033,41	1060,86	27,44		1063,07		
Расход теплоносителя M1, т	50056,7	52694,6	2637,8		53010,0		
Расход теплоносителя M2, т	50085,3	52695,3	2629,7		53008,6		
Время наработки, ч	744,0	744,0	744,0		8731,8		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt - Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.26

