

#32107#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Беланова 8, Калининград
1870
3395
SKM-01
32182
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2023	0,058	5,97	24	0	66,4	58	-
25.09.2023	0,059	5,89	24	0	66,6	58	-
26.09.2023	0,056	5,92	24	0	66	57,9	-
27.09.2023	0,061	6	24	0	65,5	56,7	-
28.09.2023	0,058	6,02	24	0	65,4	57,2	-
29.09.2023	0,056	5,96	24	0	64,9	56,8	-
30.09.2023	0,055	5,67	24	0	62	53,6	-
01.10.2023	0,049	5,62	24	0	62,1	54,6	-
02.10.2023	0,055	5,73	24	0	62,4	54,1	-
03.10.2023	0,046	5,81	24	0	62,4	55,6	-
04.10.2023	0,056	5,83	24	0	61,8	53,4	-
05.10.2023	0,048	5,84	24	0	62,2	55,3	-
06.10.2023	0,046	5	24	0	59,3	51,2	-
07.10.2023	0,046	5,46	24	0	60,8	53,6	-
08.10.2023	0,047	5,53	24	0	61,8	54,7	-
09.10.2023	0,057	5,49	24	0	62	52,9	-
10.10.2023	0,055	5,9	24	0	63,9	55,9	-
11.10.2023	0,055	6,64	24	0	63,9	56,8	-
12.10.2023	0,125	10,04	24	0	63,6	54	-
13.10.2023	0,191	12,13	24	0	68,9	55,4	-
14.10.2023	0,164	11,17	24	0	69,9	57,5	-
15.10.2023	0,2	12,66	24	0	70,3	56,7	-
16.10.2023	0,225	13,29	24	0	70,3	55,7	-
17.10.2023	0,232	13,18	24	0	70,9	55,8	-
18.10.2023	0,205	12,46	24	0	70,4	56,3	-
19.10.2023	0,236	13,48	24	0	70,9	56	-
20.10.2023	0,266	15,63	24	0	69,9	55,2	-
21.10.2023	0,268	15,96	24	0	70,8	56,4	-
22.10.2023	0,21	13,11	24	0	70,7	57	-
23.10.2023	0,2	12,65	24	0	70,6	57,1	-
Итого:	3,485	260,04	720	0	0	0	0
Гкал	2,997						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.09.2023	436,226	24608,06	67278,51
23.10.2023	439,711	24868,1	67998,51

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2023 7:52:06