

# #283446#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель                    Легенды моря, ООО, УК  
Адрес потребителя        Горбунова 3, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер        3422  
Тип теплосчётчика        SKM-01  
Заводской номер         34085  
Номер системы             1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 18.02.2026 | 0,64      | 15,55  | 16,05  | 24       | 0      | 79,3   | 43,9   | -           |
| 19.02.2026 | 0,639     | 16,2   | 16,19  | 24       | 0      | 77,6   | 43,6   | -           |
| 20.02.2026 | 0,609     | 15,94  | 16,22  | 24       | 0      | 76,8   | 43,9   | -           |
| 21.02.2026 | 0,58      | 16,14  | 16,54  | 24       | 0      | 75     | 44,1   | -           |
| 22.02.2026 | 0,541     | 16,34  | 16,74  | 24       | 0      | 72,9   | 44,4   | -           |
| 23.02.2026 | 0,518     | 16,84  | 17,24  | 24       | 0      | 71,4   | 44,2   | -           |
| 24.02.2026 | 0,524     | 17,16  | 17,59  | 24       | 0      | 71,6   | 45,2   | -           |
| 25.02.2026 | 0,505     | 15,54  | 15,56  | 24       | 0      | 73,2   | 45,2   | -           |
| 26.02.2026 | 0,489     | 17     | 16,85  | 24       | 0      | 70,8   | 46     | -           |
| 27.02.2026 | 0,475     | 17,5   | 17,37  | 24       | 0      | 69,4   | 46     | -           |
| 28.02.2026 | 0,451     | 17,97  | 17,9   | 24       | 0      | 68,6   | 47     | -           |
| 01.03.2026 | 0,43      | 17,31  | 17,21  | 24       | 0      | 68,4   | 47     | -           |
| 02.03.2026 | 0,454     | 17,73  | 17,67  | 24       | 0      | 68,6   | 46,5   | -           |
| 03.03.2026 | 0,458     | 18,18  | 18,13  | 24       | 0      | 68,8   | 47     | -           |
| 04.03.2026 | 0,455     | 17,84  | 17,8   | 24       | 0      | 68,4   | 46,4   | -           |
| 05.03.2026 | 0,465     | 18,3   | 18,28  | 24       | 0      | 68,8   | 46,8   | -           |
| 06.03.2026 | 0,455     | 17,81  | 17,74  | 24       | 0      | 68,8   | 46,8   | -           |
| 07.03.2026 | 0,446     | 17,53  | 17,42  | 24       | 0      | 69,3   | 47,3   | -           |
| 08.03.2026 | 0,417     | 16,68  | 16,57  | 24       | 0      | 68,9   | 47,3   | -           |
| 09.03.2026 | 0,409     | 16,52  | 16,39  | 24       | 0      | 68,9   | 47,6   | -           |
| 10.03.2026 | 0,411     | 17,26  | 17,17  | 24       | 0      | 68,9   | 48,4   | -           |
| 11.03.2026 | 0,39      | 17,28  | 17,21  | 24       | 0      | 68,8   | 49,3   | -           |
| 12.03.2026 | 0,395     | 17,59  | 17,53  | 24       | 0      | 68,7   | 49,4   | -           |
| 13.03.2026 | 0,378     | 17,28  | 17,18  | 24       | 0      | 68,6   | 49,8   | -           |
| 14.03.2026 | 0,362     | 17,29  | 17,19  | 24       | 0      | 68,4   | 50,4   | -           |
| 15.03.2026 | 0,365     | 16,64  | 16,53  | 24       | 0      | 68,9   | 50     | -           |
| 16.03.2026 | 0,405     | 17,38  | 17,31  | 24       | 0      | 68,7   | 48,6   | -           |
| 17.03.2026 | 0,4       | 17,11  | 17,03  | 24       | 0      | 68,6   | 48,5   | -           |
| 18.03.2026 | 0,387     | 16,36  | 16,27  | 24       | 0      | 69     | 48,6   | -           |
| Итого:     | 13,453    | 494,27 | 494,88 | 696      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 11,569    |        |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч                    696

Период нормальной работы системы, ч        696

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т   | dM2, т   | dTNar, ч  |
|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 17.02.2026 | 1798,958  | 91738,6  | 91455,87 | 147564,78 |
| 18.03.2026 | 1812,411  | 92232,87 | 91950,75 | 148260,78 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

|                           |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ             |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ              |
| 19.03.2026 12:15:02       |