

#163335#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Легенды моря, ООО, УК  
Горбунова 3, Калининград  
  
3422  
SKM-01  
34085  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.09.2025 | 0,086     | 9,07   | 9,69   | 24       | 0      | 64,1   | 56,4   | -           |
| 25.09.2025 | 0,078     | 8,31   | 8,87   | 22,73    | 128    | 64,2   | 56,4   | -           |
| 26.09.2025 | 0,087     | 9,33   | 9,95   | 24       | 0      | 64,1   | 56,4   | -           |
| 27.09.2025 | 0,073     | 8,48   | 9,08   | 24       | 0      | 64     | 56,7   | -           |
| 28.09.2025 | 0,07      | 8,82   | 9,44   | 24       | 0      | 63,7   | 56,9   | -           |
| 29.09.2025 | 0,088     | 9,38   | 9,99   | 24       | 0      | 64,2   | 56,6   | -           |
| 30.09.2025 | 0,084     | 9,08   | 9,69   | 24       | 0      | 64,3   | 56,6   | -           |
| 01.10.2025 | 0,083     | 8,94   | 9,56   | 24       | 0      | 64,5   | 56,7   | -           |
| 02.10.2025 | 0,301     | 12,41  | 12,15  | 24       | 0      | 67,2   | 46,3   | -           |
| 03.10.2025 | 0,299     | 11,51  | 11,21  | 24       | 0      | 68,3   | 45,9   | -           |
| 04.10.2025 | 0,296     | 11,83  | 11,53  | 24       | 0      | 67,9   | 46,3   | -           |
| 05.10.2025 | 0,286     | 11,56  | 11,26  | 24       | 0      | 67,7   | 46,3   | -           |
| 06.10.2025 | 0,282     | 11,52  | 11,21  | 24       | 0      | 67,6   | 46,5   | -           |
| 07.10.2025 | 0,297     | 11,81  | 11,51  | 24       | 0      | 68,1   | 46,4   | -           |
| 08.10.2025 | 0,289     | 11,53  | 11,22  | 24       | 0      | 68,2   | 46,6   | -           |
| 09.10.2025 | 0,273     | 11,29  | 10,99  | 24       | 0      | 67,9   | 46,9   | -           |
| 10.10.2025 | 0,273     | 11,23  | 10,93  | 24       | 0      | 67,8   | 46,9   | -           |
| 11.10.2025 | 0,269     | 11,02  | 10,73  | 24       | 0      | 68     | 47     | -           |
| 12.10.2025 | 0,26      | 10,8   | 10,5   | 24       | 0      | 67,7   | 47     | -           |
| 13.10.2025 | 0,282     | 11,3   | 11,01  | 24       | 0      | 68,1   | 46,5   | -           |
| 14.10.2025 | 0,27      | 11,22  | 10,92  | 24       | 0      | 67,6   | 46,8   | -           |
| 15.10.2025 | 0,301     | 12,18  | 11,89  | 24       | 0      | 68,3   | 47     | -           |
| 16.10.2025 | 0,312     | 12,72  | 12,45  | 24       | 0      | 68,3   | 47     | -           |
| 17.10.2025 | 0,311     | 12,18  | 11,89  | 24       | 0      | 68,3   | 46,2   | -           |
| 18.10.2025 | 0,305     | 12,16  | 11,87  | 24       | 0      | 68     | 46,3   | -           |
| 19.10.2025 | 0,305     | 11,89  | 11,61  | 24       | 0      | 68,2   | 46,1   | -           |
| 20.10.2025 | 0,306     | 11,96  | 11,67  | 24       | 0      | 68,2   | 46,1   | -           |
| 21.10.2025 | 0,311     | 12,13  | 11,85  | 24       | 0      | 68,4   | 46,2   | -           |
| 22.10.2025 | 0,317     | 12,4   | 12,11  | 24       | 0      | 68,4   | 46,4   | -           |
| 23.10.2025 | 0,329     | 13     | 12,73  | 24       | 0      | 68,5   | 46,5   | -           |
| Итого:     | 7,123     | 331,06 | 329,51 | 718,73   | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 6,126     |        |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718,73

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т   | dM2, т   | dTNar, ч  |
|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 23.09.2025 | 1737,283  | 89814,65 | 89552,86 | 144038,09 |
| 23.10.2025 | 1744,406  | 90145,71 | 89882,37 | 144756,81 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:26:20