

#142156#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Калининград Нефтестрой - Сервис, ООО
Московский пр-т, 253, г.Калининград
2479
9578
ТВ7 (АСЦП)
20117434
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,098	0	6,465	6,575	0	6,369	6,488	0	24	0	56,7	53,1	0,44	0,29	-
22.06.2025	0,063	0	6,298	6,414	0	6,204	6,326	0	24	0	56,6	54,2	0,44	0,29	-
23.06.2025	0,109	0	6,546	6,648	0	6,449	6,561	0	24	0	56,8	52,8	0,44	0,3	-
24.06.2025	0,134	0	6,649	6,745	0	6,549	6,66	0	24	0	57	52,1	0,44	0,3	-
25.06.2025	0,029	0	2,59	2,631	0	2,552	2,596	0	24	0	56,5	53,8	0,21	0,17	-
26.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,8	28,1	0,01	0	-
27.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,1	22,6	0,01	0	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,3	21,1	0,01	0	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,8	21,2	0,01	0	-
30.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	20,8	0,01	0	-
01.07.2025	0	0	0,11	0,125	0	0,11	0,125	0	24	0	19	18,8	0	0	-
02.07.2025	0	0	0,026	0,127	0	0,026	0,127	0	24	0	20,1	19,2	0,12	0,12	-
03.07.2025	0,041	0	8,378	8,52	0	8,334	8,48	0	24	0	33	31,9	0,38	0,33	-
04.07.2025	0,118	0	7,036	7,131	0	6,931	7,039	0	24	0	56,8	52,7	0,46	0,32	-
05.07.2025	0,095	0	6,515	6,611	0	6,418	6,524	0	24	0	56,7	53,2	0,46	0,33	-
06.07.2025	0,066	0	6,335	6,432	0	6,241	6,345	0	24	0	56,6	54,1	0,45	0,33	-
07.07.2025	0,118	0	6,315	6,404	0,03	6,221	6,321	0,03	24	0	56,9	52,6	0,45	0,3	-
08.07.2025	0,11	0,006	6,569	6,656	0	6,466	6,565	0	24	0	58,1	54,1	0,44	0,27	-
09.07.2025	0,122	0	6,504	6,593	0	6,407	6,508	0	24	0	56,8	52,3	0,43	0,27	-
10.07.2025	0,123	0	6,168	6,259	0	6,076	6,179	0	24	0	56,9	52,1	0,44	0,27	-
11.07.2025	0,123	0	6,253	6,341	0	6,159	6,26	0	24	0	56,8	52,1	0,44	0,27	-
12.07.2025	0,091	0	6,226	6,321	0	6,134	6,237	0	24	0	56,7	53,2	0,43	0,27	-
13.07.2025	0,058	0	6,121	6,221	0	6,03	6,136	0	24	0	56,6	54,3	0,43	0,27	-
14.07.2025	0,109	0	6,207	6,298	0	6,115	6,216	0	24	0	56,8	52,6	0,44	0,27	-
15.07.2025	0,111	0	6,173	6,261	0	6,08	6,18	0	24	0	56,8	52,5	0,44	0,27	-
16.07.2025	0,113	0	6,153	6,244	0	6,061	6,164	0	24	0	56,8	52,4	0,44	0,27	-
17.07.2025	0,115	0	6,267	6,359	0	6,174	6,277	0	24	0	56,8	52,4	0,43	0,27	-
18.07.2025	0,114	0	6,285	6,381	0	6,191	6,299	0	24	0	56,8	52,4	0,43	0,26	-
19.07.2025	0,085	0	6,626	6,729	0	6,528	6,639	0	24	0	56,7	53,6	0,43	0,26	-
20.07.2025	0,06	0	6,157	6,262	0	6,066	6,177	0	24	0	56,5	54,2	0,43	0,26	-
Итого:	2,205	0	144,972	147,288	0,03	142,891	145,429	0,03	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,527														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	2984,308	33972,632	33772,086	0,082	33212,249	33393,284	0,081	25224	14
20.07.2025	2986,513	34117,604	33919,375	0,112	33355,139	33538,714	0,111	25944	14

Подпись абонента_____

Представитель теплоснабжения_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 14:44:07