

#145025#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Калининград Нефтестрой - Сервис, ООО
Московский пр-т, 253, г.Калининград
2479
9578
ТВ7 (АСЦП)
20117434
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,102	0	6,179	6,273	0	6,087	6,191	0	24	0	56,7	52,8	0,44	0,26	-
22.07.2025	0,109	0	6,247	6,343	0	6,154	6,261	0	24	0	56,8	52,6	0,44	0,26	-
23.07.2025	0,098	0	6,537	6,639	0	6,44	6,551	0	24	0	56,7	53,1	0,43	0,26	-
24.07.2025	0,117	0	6,221	6,319	0	6,128	6,238	0	24	0	56,9	52,4	0,43	0,27	-
25.07.2025	0,103	0	6,191	6,29	0	6,099	6,208	0	24	0	56,8	52,8	0,44	0,27	-
26.07.2025	0,088	0	6,012	6,11	0	5,923	6,029	0	24	0	56,7	53,2	0,45	0,27	-
27.07.2025	0,061	0	6,064	6,169	0	5,974	6,085	0	24	0	56,5	54,1	0,44	0,27	-
28.07.2025	0,106	0	6,135	6,23	0	6,044	6,149	0	24	0	56,8	52,6	0,44	0,27	-
29.07.2025	0,117	0	6,164	6,258	0	6,072	6,178	0	24	0	56,9	52,3	0,44	0,28	-
30.07.2025	0,107	0	6,316	6,412	0	6,222	6,329	0	24	0	56,8	52,7	0,43	0,28	-
31.07.2025	0,113	0	6,335	6,431	0	6,241	6,349	0	24	0	56,8	52,5	0,43	0,28	-
01.08.2025	0,105	0	6,055	6,148	0	5,965	6,068	0	24	0	56,8	52,7	0,44	0,28	-
02.08.2025	0,08	0	6,075	6,175	0	5,985	6,093	0	24	0	56,6	53,5	0,44	0,28	-
03.08.2025	0,062	0	6,113	6,215	0	6,022	6,13	0	24	0	56,6	54,2	0,44	0,29	-
04.08.2025	0,098	0	5,895	5,989	0	5,807	5,91	0	24	0	56,8	52,8	0,44	0,28	-
05.08.2025	0,099	0	6,384	6,481	0	6,288	6,396	0	24	0	56,7	53	0,44	0,29	-
06.08.2025	0,106	0	6,293	6,39	0	6,199	6,307	0	24	0	56,8	52,7	0,44	0,29	-
07.08.2025	0,098	0	6,068	6,166	0	5,977	6,086	0	24	0	56,8	52,9	0,44	0,29	-
08.08.2025	0,097	0	6,403	6,503	0	6,307	6,417	0	24	0	56,7	53,1	0,43	0,29	-
09.08.2025	0,09	0	6,31	6,409	0	6,216	6,324	0	24	0	56,7	53,3	0,43	0,29	-
10.08.2025	0,065	0	6,296	6,403	0	6,203	6,315	0	24	0	56,5	54,1	0,44	0,29	-
11.08.2025	0,097	0	6,289	6,387	0	6,195	6,304	0	24	0	56,7	53	0,44	0,29	-
12.08.2025	0,101	0	6,398	6,496	0	6,302	6,411	0	24	0	56,7	52,9	0,44	0,29	-
13.08.2025	0,096	0	6,176	6,269	0	6,084	6,187	0	24	0	56,7	53	0,44	0,29	-
14.08.2025	0,101	0	6,295	6,386	0	6,201	6,303	0	24	0	56,8	52,9	0,44	0,29	-
15.08.2025	0,107	0	6,184	6,275	0	6,091	6,194	0	24	0	56,8	52,6	0,44	0,29	-
16.08.2025	0,082	0	6,09	6,188	0	6	6,105	0	24	0	56,7	53,4	0,44	0,29	-
17.08.2025	0,06	0	6,095	6,198	0	6,005	6,112	0	24	0	56,6	54,2	0,44	0,29	-
18.08.2025	0,118	0	6,335	6,425	0	6,24	6,343	0	24	0	56,9	52,4	0,44	0,29	-
19.08.2025	0,109	0	6,273	6,365	0	6,179	6,283	0	24	0	56,8	52,6	0,43	0,28	-
20.08.2025	0,111	0	6,415	6,508	0	6,319	6,424	0	24	0	56,8	52,6	0,42	0,28	-
Итого:	3,003	0	192,843	195,85	0	189,969	193,28	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,717														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	2986,513	34117,604	33919,375	0,112	33355,139	33538,714	0,111	25944	14
20.08.2025	2989,516	34310,445	34115,221	0,112	33545,112	33731,995	0,111	26688	14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:34:22