

#162681#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Калининград Нефтестрой - Сервис, ООО
Московский пр-т, 253, г.Калининград
2479
9578
ТВ7 (АСЦП)
20117434
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,058	0	6,39	6,491	0	6,296	6,402	0	24	0	56,6	54,4	0,45	0,29	-
22.09.2025	0,115	0	6,711	6,804	0	6,611	6,716	0	24	0	56,8	52,7	0,45	0,29	-
23.09.2025	0,125	0	6,642	6,738	0	6,544	6,651	0	24	0	56,9	52,3	0,44	0,29	-
24.09.2025	0,122	0	6,635	6,727	0	6,536	6,641	0	24	0	56,9	52,4	0,44	0,29	-
25.09.2025	0,137	0	6,874	6,965	0	6,771	6,877	0	24	0	56,9	52,1	0,44	0,29	-
26.09.2025	0,126	0	7,035	7,126	0	6,93	7,034	0	24	0	56,9	52,6	0,44	0,29	-
27.09.2025	0,103	0	6,698	6,794	0	6,598	6,704	0	24	0	56,8	53,1	0,44	0,29	-
28.09.2025	0,069	0	6,742	6,845	0	6,643	6,751	0	24	0	56,6	54,2	0,44	0,29	-
29.09.2025	0,126	0	6,946	7,043	0	6,843	6,952	0	24	0	56,8	52,4	0,43	0,29	-
30.09.2025	0,132	0	7,352	7,448	0	7,242	7,352	0	24	0	56,9	52,5	0,43	0,29	-
01.10.2025	0,125	0	6,852	6,946	0	6,75	6,857	0	24	0	56,9	52,5	0,44	0,3	-
02.10.2025	1,545	0	18,585	18,535	0,026	18,227	18,36	0,026	24	0	65	44,8	0,46	0,33	-
03.10.2025	3,898	0,004	45,749	45,401	0	44,754	44,895	0	24	0	69,6	48,8	0,46	0,34	-
04.10.2025	3,612	0	45,069	44,744	0	44,092	44,22	0	24	0	69,4	49,8	0,46	0,34	-
05.10.2025	2,667	0	23,305	23,163	0	22,83	23,001	0	24	0	67,1	39,3	0,47	0,35	-
06.10.2025	2,676	0	23,081	22,939	0	22,605	22,779	0	24	0	67,5	39,2	0,47	0,35	-
07.10.2025	3,056	0	29,538	29,33	0	28,917	29,08	0	24	0	68,2	43	0,47	0,35	-
08.10.2025	3,006	0	29,205	29,003	0	28,592	28,755	0	24	0	68,2	43,1	0,47	0,35	-
09.10.2025	2,415	0	20,534	20,423	0	20,12	20,29	0	24	0	66,7	38	0,47	0,35	-
10.10.2025	2,57	0	22,225	22,091	0	21,775	21,942	0	24	0	66,9	38,8	0,47	0,35	-
11.10.2025	2,484	0	21,66	21,534	0	21,219	21,384	0	24	0	67,2	39,2	0,47	0,35	-
12.10.2025	2,545	0	22,308	22,173	0	21,855	22,019	0	24	0	66,9	39,1	0,47	0,35	-
13.10.2025	3,254	0	32,744	32,505	0	32,05	32,212	0	24	0	68,4	44,2	0,47	0,34	-
14.10.2025	3,15	0	30,691	30,468	0	30,039	30,2	0	24	0	68,6	43,5	0,46	0,34	-
15.10.2025	2,785	0	25,147	24,974	0	24,63	24,787	0	24	0	67,5	40,5	0,47	0,34	-
16.10.2025	2,899	0	24,528	24,356	0	24,022	24,191	0	24	0	67,5	38,7	0,47	0,34	-
17.10.2025	2,91	0	24,484	24,308	0	23,975	24,144	0	24	0	67,7	38,7	0,47	0,34	-
18.10.2025	3,596	0	34,57	34,287	0	33,828	33,986	0	24	0	69	43,7	0,46	0,34	-
19.10.2025	4,304	0	43,856	43,49	0	42,917	43,081	0	24	0	68,8	44,9	0,45	0,34	-
20.10.2025	5,175	0	76,114	75,514	0	74,47	74,537	0	24	0	69,2	52,6	0,46	0,35	-
Итого:	59,785	0	668,27	665,165	0,026	654,681	658,8	0,026	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,279														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	2992,76	34511,419	34319,084	0,113	33743,093	33933,198	0,112	27432	14
20.10.2025	3052,543	35179,689	34984,245	0,139	34397,776	34591,998	0,137	28152	14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 7:42:16