

#166071#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель Калининград Нефтестрой - Сервис, ООО
Адрес потребителя Московский пр-т, 253, г.Калининград
Номер абонента 2479
Порядковый номер 9578
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20117434
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	4,347	0	52,336	51,919	0	51,189	51,326	0	24	0	69,8	49,5	0,47	0,35	-
22.10.2025	3,139	0	30,05	29,847	0	29,418	29,596	0	24	0	68,2	42,8	0,47	0,35	-
23.10.2025	2,625	0	22,302	22,169	0	21,847	22,022	0	24	0	67,1	38,5	0,47	0,35	-
24.10.2025	2,716	0	23,406	23,263	0	22,931	23,108	0	24	0	66,9	38,6	0,47	0,35	-
25.10.2025	3,007	0	27,062	26,879	0	26,501	26,677	0	24	0	67,7	40,7	0,46	0,34	-
26.10.2025	3,052	0	29,935	29,728	0	29,303	29,467	0	24	0	68,4	43,5	0,46	0,34	-
27.10.2025	3,624	0	34,287	34,03	0	33,561	33,742	0	24	0	68,6	42,9	0,46	0,34	-
28.10.2025	3,393	0	30,983	30,754	0	30,33	30,511	0	24	0	68,3	41,6	0,46	0,34	-
29.10.2025	3,393	0	31,253	31,024	0	30,595	30,776	0	24	0	68,3	41,8	0,47	0,35	-
30.10.2025	3,43	0	30,134	29,909	0	29,499	29,684	0	24	0	68,3	40,6	0,47	0,35	-
31.10.2025	3,227	0	32,202	32,01	0	31,581	31,771	0	24	0	64,8	40,4	0,44	0,33	-
01.11.2025	3,668	0	38,185	37,9	0	37,369	37,536	0	24	0	68,8	45,4	0,47	0,35	-
02.11.2025	2,613	0	23,302	23,166	0	22,825	22,999	0	24	0	67,3	40	0,48	0,35	-
03.11.2025	2,614	0	22,951	22,815	0	22,484	22,655	0	24	0	67,1	39,3	0,48	0,35	-
04.11.2025	2,997	0	28,535	28,344	0	27,939	28,11	0	24	0	68	42,4	0,47	0,35	-
05.11.2025	2,859	0	24,35	24,191	0	23,852	24,028	0	24	0	67,3	38,7	0,47	0,35	-
06.11.2025	2,858	0	25,996	25,826	0	25,46	25,63	0	24	0	67,6	40,8	0,47	0,35	-
07.11.2025	3,56	0	35,884	35,616	0	35,117	35,286	0	24	0	68,9	44,7	0,47	0,35	-
08.11.2025	4,312	0	47,154	46,795	0	46,146	46,323	0	24	0	68,8	46,5	0,46	0,35	-
09.11.2025	4,611	0	44,369	43,998	0	43,409	43,605	0	24	0	69,3	44	0,46	0,35	-
10.11.2025	4,093	0	37,514	37,208	0	36,706	36,898	0	24	0	69,1	42,5	0,47	0,35	-
11.11.2025	3,555	0	31,42	31,18	0	30,753	30,94	0	24	0	68,6	41	0,47	0,35	-
12.11.2025	3,889	0	35,739	35,46	0	34,974	35,17	0	24	0	68,9	42,4	0,47	0,35	-
13.11.2025	3,544	0	31,573	31,335	0	30,905	31,096	0	24	0	68,4	41,1	0,47	0,35	-
14.11.2025	3,043	0	27,166	26,995	0	26,608	26,797	0	24	0	67,4	40,1	0,47	0,35	-
15.11.2025	4,144	0	50,275	49,914	0	49,172	49,337	0	24	0	69,9	49,8	0,46	0,34	-
16.11.2025	5,16	0	72,6	72,036	0	70,868	70,994	0	24	0	73,2	55,8	0,45	0,34	-
17.11.2025	5,275	0	55,932	55,444	0	54,658	54,846	0	24	0	71,3	48,3	0,47	0,35	-
18.11.2025	6,108	0	72,022	71,411	0	70,407	70,58	0	24	0	70,7	50	0,46	0,35	-
19.11.2025	5,538	0	57,054	56,549	0	55,781	55,974	0	24	0	70,5	46,8	0,47	0,35	-
20.11.2025	6,372	0	73,442	72,789	0	71,719	71,895	0	24	0	72,5	51,3	0,46	0,35	-
Итого:	116,766	0	1179,413	1170,504	0	1153,907	1159,379	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,889														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	3052,543	35179,689	34984,245	0,139	34397,776	34591,998	0,137	28152	14
20.11.2025	3169,311	36359,104	36154,746	0,139	35551,683	35751,375	0,137	28896	14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2025 7:42:05