

#143681#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Иммануила Канта, ФГАОУ ВПО
Зоологическая 2 (новый учебный корпус), Калининград
3770

Заводской номер счётчика 13013878	Показания прибора, ГДж 20.08.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7103,834	7092,793	11.041	2.637

Подпись исполнителя



#143680#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 3770
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 13013878
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	0,355	0	6,231	0	0	6,117	0	0	24	0	63,3	49,5	0,43	0,41
22.07.2025	-	0,362	0	6,273	0	0	6,158	0	0	24	0	63,4	49,3	0,43	0,41
23.07.2025	-	0,376	0	6,309	0	0	6,192	0	0	24	0	63,6	49,1	0,43	0,4
24.07.2025	-	0,339	0	6,182	0	0	6,07	0	0	24	0	63,2	49,9	0,43	0,4
25.07.2025	-	0,323	0	6,064	0	0	5,953	0	0	24	0	63,1	50,2	0,42	0,4
26.07.2025	-	0,333	0	5,847	0	0	5,739	0	0	24	0	63,7	49,8	0,43	0,41
27.07.2025	-	0,317	0	5,959	0	0	5,851	0	0	24	0	63	50	0,43	0,4
28.07.2025	-	0,395	0	4,838	0	0,537	4,747	0	0,532	23	1	63,9	48,9	0,44	0,41
29.07.2025	-	0,452	0,092	7,744	0	0,367	7,61	0	0,363	19	5	61,2	49,1	0,43	0,41
30.07.2025	-	0,387	0,065	6,605	0	0,112	6,486	0	0,111	24	0	62,8	49,4	0,45	0,41
31.07.2025	-	0,354	0,021	6,008	0	0,03	5,896	0	0,03	24	0	63,7	49,6	0,47	0,4
01.08.2025	-	0,343	0,006	5,86	0	0	5,751	0	0	24	0	63,9	49,7	0,46	0,4
02.08.2025	-	0,33	0	5,676	0	0	5,57	0	0	24	0	64,1	50	0,46	0,4
03.08.2025	-	0,338	0	6,088	0	0	5,976	0	0	24	0	63,3	49,8	0,46	0,4
04.08.2025	-	0,352	0	6,17	0	0	6,056	0	0	24	0	63,5	49,7	0,46	0,4
05.08.2025	-	0,369	0	5,991	0	0	5,879	0	0	24	0	64	49,1	0,46	0,4
06.08.2025	-	0,359	0	6,162	0	0	6,048	0	0	24	0	63,6	49,5	0,46	0,4
07.08.2025	-	0,367	0	6,017	0	0	5,905	0	0	24	0	64,1	49,2	0,46	0,4
08.08.2025	-	0,335	0	5,756	0	0	5,648	0	0	24	0	64,1	50	0,46	0,4
09.08.2025	-	0,327	0	5,648	0	0	5,541	0	0	24	0	64,2	50,1	0,47	0,4
10.08.2025	-	0,356	0	6,079	0	0	5,966	0	0	24	0	63,7	49,4	0,47	0,4
11.08.2025	-	0,368	0	6,066	0	0	5,953	0	0	24	0	64	49,2	0,47	0,4
12.08.2025	-	0,367	0	6,501	0	0	6,385	0	0	24	0	62,6	48,9	0,44	0,4
13.08.2025	-	0,365	0	6,028	0	0	5,915	0	0	24	0	63,9	49,2	0,43	0,41
14.08.2025	-	0,364	0	7,549	0	0,214	7,424	0	0,212	24	0	59,6	49,2	0,4	0,39
15.08.2025	-	0,357	0,036	6,057	0	0	5,946	0	0	24	0	63,7	49,3	0,42	0,4
16.08.2025	-	0,32	0	5,594	0	0	5,489	0	0	24	0	64,1	50,1	0,42	0,4
17.08.2025	-	0,331	0	6,166	0	0	6,054	0	0	24	0	63,1	50	0,42	0,4
18.08.2025	-	0,358	0	6,307	0	0,019	6,192	0	0,019	24	0	63,2	49,6	0,42	0,4
19.08.2025	-	0,378	0,004	6,141	0	0	6,027	0	0	24	0	63,9	48,9	0,42	0,4
20.08.2025	-	0,363	0	6,011	0	0	5,899	0	0	24	0	64	49,3	0,42	0,4
Итого:	-	11,04	0,224	189,927	0	1,279	186,443	0	1,267	738	6	63,4	49,52	0,44	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 738 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	7092,793	78938,272	0	66,237	77019,333	0	65,456	22447	149
20.08.2025	7103,834	79128,2	0	67,516	77205,776	0	66,722	23185	155

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения