

#146395#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Иммануила Канта, ФГАОУ ВПО
Зоологическая 2 (новый учебный корпус), Калининград
3770

Заводской номер счётчика 13013878	Показания прибора, ГДж 20.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7118,684	7103,834	14.85	3.547

Подпись исполнителя



#146394#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 3770
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 13013878
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2025	-	0,362	0	6,309	0	0	6,193	0	0	24	0	63,4	49,5	0,42	0,4
22.08.2025	-	0,348	0	6,024	0	0	5,912	0	0	24	0	63,7	49,7	0,42	0,4
23.08.2025	-	0,336	0	6,104	0	0	5,991	0	0	24	0	63,5	50,1	0,41	0,4
24.08.2025	-	0,351	0	6,779	0	0	6,657	0	0	24	0	62,5	49,9	0,41	0,4
25.08.2025	-	0,544	0	16,835	0	0	16,587	0	0	24	0	56,4	48,6	0,41	0,4
26.08.2025	-	0,255	0	44,322	0	0	44,048	0	0	24	0	36,8	35,4	0,41	0,39
27.08.2025	-	0,447	0	27,685	0	0	27,312	0	0	24	0	53,8	49,9	0,44	0,41
28.08.2025	-	0,385	0	6,202	0	0	6,086	0	0	24	0	64	49	0,45	0,41
29.08.2025	-	0,646	0	6,327	0	1,503	6,211	0	1,489	24	0	63,5	49,2	0,44	0,4
30.08.2025	-	0,354	0,249	6,401	0	0	6,284	0	0	24	0	63,2	49,8	0,45	0,4
31.08.2025	-	0,437	0	6,98	0	0	6,851	0	0	24	0	63,5	48,3	0,45	0,4
01.09.2025	-	0,522	0	7,446	0	0	7,307	0	0	24	0	64,1	47	0,45	0,41
02.09.2025	-	0,537	0	7,375	0	0	7,236	0	0	24	0	64,3	46,6	0,45	0,41
03.09.2025	-	0,553	0	7,265	0	0	7,126	0	0	24	0	64,8	46,3	0,45	0,41
04.09.2025	-	0,497	0	7,435	0	0	7,297	0	0	24	0	63,7	47,4	0,45	0,41
05.09.2025	-	0,501	0	6,949	0	0	6,817	0	0	24	0	64,5	47	0,46	0,41
06.09.2025	-	0,352	0	6,071	0	0	5,959	0	0	24	0	63,7	49,6	0,46	0,41
07.09.2025	-	0,382	0	7,09	0	0	6,963	0	0	24	0	62,4	49,3	0,46	0,41
08.09.2025	-	0,58	0	8,315	0	0	8,162	0	0	24	0	63,6	46,6	0,46	0,4
09.09.2025	-	0,558	0	7,827	0	0	7,681	0	0	24	0	64	46,7	0,46	0,41
10.09.2025	-	0,536	0	7,326	0	0	7,187	0	0	24	0	64,6	46,8	0,46	0,41
11.09.2025	-	0,566	0	14,336	0	0	14,111	0	0	24	0	58,3	48,7	0,46	0,41
12.09.2025	-	0,607	0	9,436	0	0	9,266	0	0	24	0	62,7	47,1	0,46	0,41
13.09.2025	-	0,367	0	6,049	0	0	5,936	0	0	24	0	64	49,3	0,46	0,41
14.09.2025	-	0,396	0	6,947	0	0	6,822	0	0	24	0	63	49,1	0,46	0,41
15.09.2025	-	0,559	0	7,694	0	0,004	7,548	0	0,004	24	0	64,2	46,6	0,46	0,42
16.09.2025	-	0,563	0,001	7,916	0	0	7,769	0	0	24	0	63,9	46,6	0,45	0,43
17.09.2025	-	0,589	0	7,976	0	0	7,826	0	0	24	0	64,3	46,3	0,45	0,43
18.09.2025	-	0,609	0	7,838	0	0	7,687	0	0	24	0	64,8	45,9	0,46	0,42
19.09.2025	-	0,657	0	8,11	0	0	7,953	0	0	24	0	65,3	45,5	0,46	0,41
20.09.2025	-	0,455	0	6,476	0	0	6,352	0	0	24	0	64,9	47,8	0,47	0,42
Итого:	-	14,851	0,25	295,845	0	1,507	291,137	0	1,493	744	0	62,24	47,6	0,45	0,41

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	7103,834	79128,2	0	67,516	77205,776	0	66,722	23185	155
20.09.2025	7118,684	79424,047	0	69,023	77496,914	0	68,215	23929	155

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения