

#134764#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
переулок Чернышевского 3, Калининград
3770

Заводской номер счётчика 30837	Показания прибора, МВт×ч 20.07.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 20.06.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	16238,496	16221,53	16.966	14.591

Подпись исполнителя



#134763#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 3770
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30837
Номер системы 1
Отчёт сформирован 21.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
21.06.2025	-	0,821	39,08	24	0	69,9	52,5
22.06.2025	-	0,841	40,47	24	0	69,9	52,6
23.06.2025	-	0,848	41,03	24	0	69,7	52,7
24.06.2025	-	0,787	37,51	24	0	69,8	52,5
25.06.2025	-	0,719	35,24	24	0	69,4	52,8
26.06.2025	-	0,84	40,63	24	0	69,9	52,7
27.06.2025	-	0,685	33,45	24	0	69,5	52,8
28.06.2025	-	0,704	34,31	24	0	69,6	52,8
29.06.2025	-	0,694	34,06	24	0	69,4	52,6
30.06.2025	-	0,683	33,2	24	0	69,5	52,7
01.07.2025	-	0,68	33,33	24	0	69,2	52,3
02.07.2025	-	0,634	30,54	24	128	69,3	52,5
03.07.2025	-	0,631	30,62	24	0	69,5	52,7
04.07.2025	-	0,607	29,56	24	128	69,3	52,6
05.07.2025	-	0,542	26,36	24	0	69,1	52,5
06.07.2025	-	0,465	23,37	24	0	68,6	52,8
07.07.2025	-	0,472	20,89	24	0	68,1	50,8
08.07.2025	-	0,474	20,1	24	0	68,4	50,3
09.07.2025	-	0,468	19,83	24	0	68,4	50,4
10.07.2025	-	0,413	18,28	24	0	68,2	50,8
11.07.2025	-	0,404	17,87	24	128	67,9	51
12.07.2025	-	0,411	18,09	24	0	68	51
13.07.2025	-	0,454	19,49	24	0	68,3	50,4
14.07.2025	-	0,426	18,74	24	0	68,2	50,6
15.07.2025	-	0,404	18,4	24	0	67,8	51
16.07.2025	-	0,382	17,26	24	0	67,8	51,2
17.07.2025	-	0,373	17,04	24	0	67,9	51,3
18.07.2025	-	0,361	16,87	24	0	67,6	51,5
19.07.2025	-	0,419	18,46	24	0	67,8	51,1
20.07.2025	-	0,324	15,44	24	0	67,6	51,8
Итого:	-	16,966	799,52	720	-	68,79	51,84

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	TNar, ч
20.06.2025	16221,53	790118,03	186186,85
20.07.2025	16238,496	790917,55	186906,84

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения