

#147291#

Отчет за период с 21.08.2025 до 24.09.2025

Абонент: БФУ
Адрес установки: Калининград, Чернышевского 56а к4
Тепловычислитель: SKM-01
Заводской №: 26242
Отчет сформирован: 24.09.2022

Ведомость регистрации параметров:

Time	dE, MWh	dM1, t	T1, °C	T2, °C	pp1, kPa	pp2, kPa	dTrun, h	Error,
21.08.2025 0:00	0,074	7,21	57,83	49,49	1,4	0,3	24	0
22.08.2025 0:00	0,072	7,21	57,76	49,53	1,4	0,3	24	0
23.08.2025 0:00	0,072	7,27	57,66	49,53	1,4	0,3	24	0
24.08.2025 0:00	0,079	7,39	57,75	49,33	1,4	0,3	24	0
25.08.2025 0:00	0,083	8,5	56,99	49,1	1,4	0,3	24	0
26.08.2025 0:00	0,078	7,83	57,53	49,4	1,4	0,3	24	0
27.08.2025 0:00	0,078	7,6	57,82	49,49	1,4	0,3	24	0
28.08.2025 0:00	0,076	7,68	57,82	49,66	1,4	0,3	24	0
29.08.2025 0:00	0,081	7,59	57,87	49,34	1,4	0,3	24	0
30.08.2025 0:00	0,075	7,38	57,85	49,56	1,4	0,3	24	0
31.08.2025 0:00	0,073	7,24	57,79	49,53	1,4	0,3	24	0
01.09.2025 0:00	0,1	7,92	57,59	47,24	1,4	0,3	24	0
02.09.2025 0:00	0,117	8,43	59,13	48,4	1,4	0,3	24	0
03.09.2025 0:00	0,115	8,39	59,08	48,32	1,4	0,3	24	0
04.09.2025 0:00	0,107	7,93	58,82	48,33	1,4	0,3	24	0
05.09.2025 0:00	0,118	7,99	58,85	47,39	1,4	0,3	24	0
06.09.2025 0:00	0,084	7,39	58,17	48,99	1,4	0,3	24	0
07.09.2025 0:00	0,067	6,82	57,89	49,37	1,4	0,2	21,53	10000000
08.09.2025 0:00	0,138	8,79	58,95	47,14	1,4	0,3	24	0
09.09.2025 0:00	0,14	8,54	59,59	46,99	1,4	0,3	24	0
10.09.2025 0:00	0,123	8,29	59,13	47,67	1,4	0,3	24	0
11.09.2025 0:00	0,129	8,38	59,31	47,4	1,4	0,3	24	0
12.09.2025 0:00	0,098	8,58	58,85	49,6	1,4	0,3	24	0
13.09.2025 0:00	0,098	7,73	58,51	48,4	1,4	0,3	24	0
14.09.2025 0:00	0,079	7,42	58,12	49,32	1,4	0,3	24	0
15.09.2025 0:00	0,144	8,44	59,24	46,06	1,4	0,3	24	0
16.09.2025 0:00	0,14	8,55	58,65	45,66	1,4	0,3	24	0
17.09.2025 0:00	0,133	8,94	58,51	46,74	1,4	0,3	24	0
18.09.2025 0:00	0,147	9,02	59,53	46,99	1,4	0,3	24	0
19.09.2025 0:00	0,137	8,72	59,49	47,31	1,4	0,3	24	0
20.09.2025 0:00	0,098	8,01	58,59	48,82	1,4	0,3	24	0
21.09.2025 0:00	0,075	7,47	58	49,73	1,4	0,3	24	0
22.09.2025 0:00	0,139	8,89	59,59	47,54	1,4	0,3	24	0
23.09.2025 0:00	0,131	9,01	59,71	48,14	1,4	0,2	23,99	10000000
34,00	3,50	272,55	58,47	48,40	1,40	0,29	813,52	---

Σ = 2.81472

Общее время работы системы 816,00 час.

Период нормальной работы 813,52 час.

Показание интеграторов:

Time	E, MWh	M1, t	Trun, h
21.08.2025 8:09	13084,333	509648,37	18079,51
24.09.2025 8:09	13087,831	509620,98	18093,03

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения

