

#146616#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/08/25г.-20/09/25г.

Абонент:Акрополь
Адрес: Баранова,34
Договор N:000000000
Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
тхв: догов., тхд = 5.00°C
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч
G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч
G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 16037533, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х2АДЕ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	КС
21.08.25 23	70,97	69,61	1,36 <	3,36	3,1	6,12	274,14	0	0	267,934	0	0	0	5	2	0,365	0	24	0	*
22.08.25 23	71,03	69,71	1,33 <	3,38	3,11	6,12	280,925	0	0	274,547	0	0	0	5	2	0,366	0	24	0	*
23.08.25 23	70,96	69,63	1,33 <	3,35	3,1	6,12	283,145	0	0	276,736	0	0	0	5	2	0,369	0	24	0	*
24.08.25 23	70,64	69,31	1,33 <	3,35	3,11	6,12	275,78	0	0	269,588	0	0	0	5	2	0,36	0	24	0	*
25.08.25 23	70,3	68,83	1,46 <	3,34	3,11	6,12	268,565	0	0	262,59	0	0	0	5	2	0,386	0	24	0	*
26.08.25 23	71,23	69,79	1,44 <	3,35	3,11	6,12	284,22	0	0	277,753	0	0	0	5	2	0,401	0	24	0	*
27.08.25 23	70,83	69,23	1,6 <	3,33	3,09	6,12	260,225	0	0	254,349	0	0	0	5	2	0,408	0	24	0	*
28.08.25 23	70,51	69,02	1,5 <	3,37	3,12	6,12	263,01	0	0	257,117	0	0	0	5	2	0,386	0	24	0	*
29.08.25 23	70,88	69,32	1,57 <	3,38	3,13	6,12	243,73	0	0	238,227	0	0	0	5	2	0,375	0	24	0	*
30.08.25 23	70,73	69,3	1,43 <	3,38	3,13	6,12	254,32	0	0	248,6	0	0	0	5	2	0,357	0	24	0	*
31.08.25 23	71,13	69,8	1,34 <	3,37	3,12	6,12	259,04	0	0	253,145	0	0	0	5	2	0,34	0	24	0	*
01.09.25 23	70,87	69,34	1,54 <	3,39	3,13	6,12	263,455	0	0	257,508	0	0	0	5	2	0,397	0	24	0	*
02.09.25 23	70,65	69,11	1,55 <	3,34	3,09	6,12	242,13	0	0	236,704	0	0	0	5	2	0,368	0	24	0	*
03.09.25 23	71,32	69,84	1,48 <	3,39	3,13	6,12	246,095	0	0	240,474	0	0	0	5	2	0,357	0	24	0	*
04.09.25 23	69,92	68,18	1,73 <	3,86	3,66	6,12	198,255	0	0	193,891	0	0	0	5	2	0,337	0	24	0	*
05.09.25 23	68,4	66,46	1,94 <	4,21	4,01	6,12	179,675	0	0	175,88	0	0	0	5	2	0,343	0	24	0	*
06.09.25 23	68,46	66,75	1,71 <	4,21	4,01	6,12	180,115	0	0	176,302	0	0	0	5	2	0,302	0	24	0	*
07.09.25 23	68,22	66,54	1,68 <	4,21	4,01	6,12	182,665	0	0	178,831	0	0	0	5	2	0,302	0	24	0	*
08.09.25 23	66,5	65,43	1,08 <	2,82	2,7	6,12	87,96	0	0	86,189	0	0	0	5	2	0,101 <	0	24	0	*
09.09.25 23	67,74	65,79	1,95 <	4,18	4	6,12	176,015	0	0	172,355	0	0	0	5	2	0,336	0	24	0	*
10.09.25 23	68,52	66,59	1,92 <	4,18	4	6,12	177,59	0	0	173,831	0	0	0	5	2	0,335	0	24	0	*
11.09.25 23	68,06	66,26	1,8 <	4,18	4,01	6,12	180,15	0	0	176,378	0	0	0	5	2	0,318	0	24	0	*
12.09.25 23	68,22	66,13	2,1 <	4,18	4,01	6,12	174,675	0	0	170,995	0	0	0	5	2	0,359	0	24	0	*
13.09.25 23	68,51	66,73	1,78 <	4,18	4	6,12	185,145	0	0	181,227	0	0	0	5	2	0,323	0	24	0	*
14.09.25 23	68,33	66,69	1,63 <	4,18	4	6,12	192,39	0	0	188,337	0	0	0	5	2	0,309	0	24	0	*
15.09.25 23	68,14	65,82	2,32 <	4,2	4,05	6,12	162,735	0	0	159,319	0	0	0	5	2	0,371	0	24	0	*
16.09.25 23	68,19	65,45	2,74 <	4,22	4,11	6,12	126,46	0	0	123,804	0	0	0	5	2	0,34	0	24	0	*
17.09.25 23	67,9	65,21	2,69 <	4,21	4,09	6,12	128,715	0	0	126,033	0	0	0	5	2	0,34	0	24	0	*
18.09.25 23	69	66,94	2,06 <	4,23	4,06	6,12	182,89	0	0	178,966	0	0	0	5	2	0,37	0	24	0	*
19.09.25 23	69,56	67,76	1,8 <	3,97	3,77	6,12	209,21	0	0	204,643	0	0	0	5	2	0,37	0	24	0	*
20.09.25 23	71,1	69,96	1,13 <	3,45	3,15	6,12	285,75	0	0	279,254	0	0	0	5	2	0,318	0	24	0	*
Итого/Средн	69,89	68,27	1,63	3,73	3,52	6,12	6709,175	0	0	6561,508	0	0	0	5	2	10,712	0	744	0	


Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.08.25 23	122624,29	0	0	12672,201	0	0	0	1624,198	0	12413	152
20.09.25 23	129333,465	0	0	126233,709	0	0	0	1634,91	0	13157	152
Итого	6709,175	0	0	6561,508	0	0	0	10,712	0	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплonos.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____



23 09 25
проверено с сев.тр