

#163068#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Акрополь, ООО
Профессора Баранова 34, Калининград
2562
7799
ТВ7 (АСЦП)
16037533
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	1,287	0	281,975	0	0	275,535	0	0	24	0	71,3	70,2	0,34	0,31	-
22.09.2025	1,464	0	300,85	0	0	294,076	0	0	24	0	70,8	69,6	0,34	0,31	-
23.09.2025	1,351	0	173,775	0	0	169,866	0	0	24	0	70,7	68,8	0,34	0,31	-
24.09.2025	1,334	0	47,585	0	0	46,517	0	0	24	0	70,7	63,8	0,34	0,31	-
25.09.2025	1,403	0	50,23	0	0	49,126	0	0	24	0	69,9	63,1	0,34	0,31	-
26.09.2025	1,36	0	47,89	0	0	46,846	0	0	24	0	69,6	62,7	0,33	0,31	-
27.09.2025	1,245	0	52,13	0	0	50,973	0	0	24	0	70,3	64,4	0,34	0,31	-
28.09.2025	1,246	0	44,925	0	0	43,929	0	0	24	0	70,1	63,4	0,33	0,31	-
29.09.2025	1,327	0	53,44	0	0	52,269	0	0	24	0	69,7	63,6	0,33	0,31	-
30.09.2025	1,235	0	45,87	0	0	44,873	0	0	24	0	69,4	62,8	0,33	0,31	-
01.10.2025	0,899	0	49,1	0	0	48,071	0	0	24	0	67,9	63,5	0,24	0,22	-
02.10.2025	1,531	0	88,23	0	0	86,297	0	0	24	0	69,5	65,3	0,26	0,21	-
03.10.2025	14,122	0	160,055	0	0	156,567	0	0	24	0	69,5	48	0,33	0,26	-
04.10.2025	24,457	0	207,3	0	0	202,428	0	0	24	0	72,7	43,9	0,55	0,35	-
05.10.2025	20,916	0	159,47	0	0	155,674	0	0	24	0	73,2	41,1	0,56	0,35	-
06.10.2025	19,871	0	149,525	0	0	145,978	0	0	24	0	73	40,5	0,56	0,35	-
07.10.2025	19,181	0	141,535	0	0	138,143	0	0	24	0	73,5	40,4	0,55	0,35	-
08.10.2025	20,954	0	157,975	0	0	154,211	0	0	24	0	73,1	40,7	0,55	0,35	-
09.10.2025	18,748	0	136,535	0	0	133,263	0	0	24	0	73,3	39,8	0,55	0,35	-
10.10.2025	18,239	0	132,32	0	0	129,171	0	0	24	0	73,2	39,5	0,55	0,35	-
11.10.2025	18,058	0	131,03	0	0	127,914	0	0	24	0	73,1	39,5	0,55	0,35	-
12.10.2025	18,362	0	134,21	0	0	131,032	0	0	24	0	72,9	39,5	0,55	0,35	-
13.10.2025	20,371	0	150,28	0	0	146,72	0	0	24	0	73	39,9	0,55	0,35	-
14.10.2025	22,007	0	168,38	0	0	164,381	0	0	24	0	73,1	41,2	0,55	0,35	-
15.10.2025	20,973	0	157,32	0	0	153,549	0	0	24	0	73,4	40,8	0,55	0,35	-
16.10.2025	21,037	0	160,425	0	0	156,602	0	0	24	0	73,2	41,2	0,55	0,35	-
17.10.2025	20,725	0	154,215	0	0	150,531	0	0	24	0	73,3	40,5	0,55	0,35	-
18.10.2025	23,434	0	188,56	0	0	184,034	0	0	24	0	73,4	43,1	0,55	0,35	-
19.10.2025	22,91	0	182,545	0	0	178,17	0	0	24	0	73,4	42,8	0,55	0,35	-
20.10.2025	23,657	0	209,405	0	0	204,411	0	0	24	0	73,2	45,6	0,54	0,36	-
Итого:	383,704	0	4117,085	0	0	4021,157	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	91,646														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	6845,04	129333,465	0	0	126233,709	0	0	13157	152
20.10.2025	7228,745	133450,55	0	0	130254,866	0	0	13877	152

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2025 10:25:27