

#166487#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Акрополь, ООО
Профессора Баранова 34, Калининград
2562
7799
ТВ7 (АСЦП)
16037533
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	24,903	0	287,225	0	0	280,346	0	0	24	0	73,4	52,2	0,54	0,35	-
22.10.2025	23,701	0	197,615	0	0	192,913	0	0	24	0	73,2	43,9	0,55	0,35	-
23.10.2025	21,379	0	166,53	0	0	162,591	0	0	24	0	72,9	41,5	0,55	0,35	-
24.10.2025	20,948	0	156,995	0	0	153,234	0	0	24	0	73,4	40,8	0,56	0,35	-
25.10.2025	22,326	0	173,785	0	0	169,628	0	0	24	0	73,4	42	0,55	0,35	-
26.10.2025	22,752	0	180,865	0	0	176,553	0	0	24	0	73,2	42,5	0,55	0,35	-
27.10.2025	25,702	0	220,685	0	0	215,381	0	0	24	0	73,6	45,1	0,55	0,35	-
28.10.2025	24,086	0	197,025	0	0	192,348	0	0	24	0	73	43,2	0,55	0,35	-
29.10.2025	24,187	0	196,89	0	0	192,243	0	0	24	0	72,9	42,9	0,55	0,35	-
30.10.2025	22,982	0	187,3	0	0	182,897	0	0	24	0	72,7	42,7	0,55	0,35	-
31.10.2025	22,281	0	175,6	0	0	171,461	0	0	24	0	72,9	41,9	0,55	0,35	-
01.11.2025	22,466	0	185,715	0	0	181,314	0	0	24	0	73	43,4	0,55	0,35	-
02.11.2025	20,433	0	158,82	0	0	155,037	0	0	24	0	73,2	41,8	0,55	0,35	-
03.11.2025	19,14	0	142,82	0	0	139,413	0	0	24	0	73,3	40,5	0,55	0,35	-
04.11.2025	21,297	0	172,59	0	0	168,517	0	0	24	0	72,8	42,6	0,55	0,35	-
05.11.2025	19,385	0	145,635	0	0	142,178	0	0	24	0	73,1	40,5	0,55	0,35	-
06.11.2025	19,577	0	147,13	0	0	143,629	0	0	24	0	73,1	40,6	0,55	0,35	-
07.11.2025	22,527	0	186,575	0	0	182,091	0	0	24	0	73,6	44,1	0,55	0,35	-
08.11.2025	24,993	0	234,06	0	0	228,415	0	0	24	0	73,7	47,6	0,54	0,35	-
09.11.2025	25,542	0	256,88	0	0	250,693	0	0	24	0	73,6	49,3	0,54	0,35	-
10.11.2025	24,086	0	209,3	0	0	204,267	0	0	24	0	73,7	45,6	0,55	0,35	-
11.11.2025	23,194	0	192,145	0	0	187,472	0	0	24	0	74,1	44,6	0,55	0,34	-
12.11.2025	22,925	0	187,115	0	0	182,62	0	0	24	0	73,6	43,6	0,54	0,35	-
13.11.2025	21,336	0	166,875	0	0	162,884	0	0	24	0	73,4	42,2	0,54	0,35	-
14.11.2025	21,376	0	163,805	0	0	159,886	0	0	24	0	73,4	41,5	0,55	0,35	-
15.11.2025	24,925	0	211,185	0	0	206,086	0	0	24	0	73,7	44,9	0,54	0,35	-
16.11.2025	33,227	0	458,32	0	0	446,028	0	0	24	0	78,2	60,4	0,52	0,35	-
17.11.2025	29,252	0	332,945	0	0	324,588	0	0	24	0	75,5	54	0,53	0,35	-
18.11.2025	33,015	0	542,595	0	0	529,175	0	0	24	0	74,8	59,9	0,51	0,35	-
19.11.2025	32,047	0	407,96	0	0	397,811	0	0	24	0	75	55,8	0,53	0,35	-
20.11.2025	40,289	0	636,205	0	0	619,609	0	0	24	0	77	61,5	0,5	0,35	-
Итого:	756,279	0	7279,19	0	0	7101,308	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	180,634														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	7228,745	133450,55	0	0	130254,866	0	0	13877	152
20.11.2025	7985,025	140729,74	0	0	137356,177	0	0	14621	152

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 7:19:15