

#190585#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Акрополь, ООО

Профессора Баранова 34, Калининград

2562

7799

ТВ7 (АСП)

16037533

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	39,595	0	565,4	0	0	550,7	0	0	24	0	76,9	59,8	0,51	0,36	0,2
22.11.2025	37,895	0	416,495	0	0	405,641	0	0	24	0	77	54,8	0,52	0,36	2,2
23.11.2025	47,174	0	646,495	0	0	627,471	0	0	24	0	82,4	64,5	0,5	0,35	1,3
24.11.2025	47,899	0	638,275	0	0	619,361	0	0	24	0	82,7	64,3	0,5	0,35	-3,3
25.11.2025	46,322	0	653,135	0	0	634,646	0	0	24	0	80,6	63,3	0,5	0,35	-3,9
26.11.2025	46,835	0	684,95	0	0	665,765	0	0	24	0	80,1	63,3	0,51	0,34	-0,9
27.11.2025	44,395	0	634,5	0	0	617,148	0	0	24	0	79,1	61,9	0,52	0,34	-0,4
28.11.2025	43,837	0	624,015	0	0	607,066	0	0	24	0	78,8	61,6	0,52	0,34	-1,3
29.11.2025	42,94	0	681,655	0	0	663,053	0	0	24	0	79	63,6	0,52	0,34	-0,4
30.11.2025	44,294	0	689,565	0	0	670,756	0	0	24	0	79	63,2	0,51	0,34	-0,3
01.12.2025	40,262	0	626,23	0	0	609,589	0	0	24	0	77,7	62	0,52	0,34	-0,5
02.12.2025	44,549	0	659,27	0	0	640,842	0	0	24	0	80	63,5	0,51	0,35	-
03.12.2025	38,308	0	616,435	0	0	600,832	0	0	24	0	75,7	60,5	0,52	0,36	-
04.12.2025	35,383	0	491,225	0	0	478,932	0	0	24	0	75,2	57,6	0,53	0,35	-
05.12.2025	31,754	0	310,285	0	0	302,542	0	0	24	0	75,1	50,1	0,55	0,35	-
06.12.2025	29,355	0	241,88	0	0	235,917	0	0	24	0	74,7	45	0,55	0,35	-
07.12.2025	33,199	0	390,855	0	0	381,249	0	0	24	0	74,5	53,7	0,54	0,35	-
08.12.2025	30,988	0	283,185	0	0	276,225	0	0	24	0	74,5	47,7	0,55	0,36	-
09.12.2025	27,289	0	199,5	0	0	194,635	0	0	24	0	74,2	40,7	0,56	0,35	-
10.12.2025	27,396	0	201,645	0	0	196,693	0	0	24	0	74,5	41,3	0,55	0,35	-
11.12.2025	28,511	0	206,39	0	0	201,315	0	0	24	0	74,5	40,8	0,55	0,35	-
12.12.2025	29,412	0	215,57	0	0	210,269	0	0	24	0	74,5	41,2	0,55	0,35	-
13.12.2025	32,469	0	307,23	0	0	299,778	0	0	24	0	73,9	48,1	0,54	0,35	-
14.12.2025	30,968	0	244,865	0	0	238,871	0	0	24	0	74,2	43,3	0,55	0,35	-
15.12.2025	34,686	0	428,525	0	0	418,822	0	0	24	0	71,1	51,4	0,53	0,36	-
16.12.2025	35,911	0	421,475	0	0	411,176	0	0	24	0	74,2	53,4	0,53	0,36	-
17.12.2025	40,931	0	606,185	0	0	590,259	0	0	24	0	77,3	60,8	0,51	0,36	-
18.12.2025	40,982	0	606,89	0	0	590,852	0	0	24	0	77,5	61	0,51	0,35	-
19.12.2025	34,447	0	354,505	0	0	345,73	0	0	24	0	74,8	51	0,54	0,36	-
20.12.2025	32,028	0	269,04	0	0	262,488	0	0	24	0	74,2	45,1	0,54	0,36	-
Итого:	1120,014	0	13915,67	0	0	13548,623	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	267,511														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2025	7985,025	140729,74	0	0	137356,177	0	0	14621	152
20.12.2025	9105,036	154645,41	0	0	150904,802	0	0	15341	152

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 7:38:08