

#194175#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Акрополь, ООО
Профессора Баранова 34, Калининград
2562
7799
ТВ7 (АСЦП)
16037533
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	31,506	0	250,9	0	0	244,77	0	0	24	0	74,2	43,5	0,55	0,36	5,6
22.12.2025	32,361	0	262,06	0	0	255,639	0	0	24	0	74,4	44,2	0,55	0,36	5,6
23.12.2025	41,354	0	427,585	0	0	415,912	0	0	24	0	79	55,3	0,53	0,36	3,7
24.12.2025	50,92	0	612,445	0	0	593,229	0	0	24	0	85,5	65	0,5	0,35	0
25.12.2025	50,376	0	642,045	0	0	623,007	0	0	24	0	82,8	63,5	0,5	0,36	-6,3
26.12.2025	34,803	0	323,955	0	0	315,781	0	0	24	0	75,5	49,2	0,54	0,36	-5,6
27.12.2025	33,736	0	310,505	0	0	302,888	0	0	24	0	74,4	47,8	0,54	0,36	4,4
28.12.2025	35,171	0	360,675	0	0	351,82	0	0	24	0	74,4	50,6	0,54	0,36	5,4
29.12.2025	37,838	0	369,31	0	0	360,012	0	0	24	0	75,5	50,4	0,53	0,36	3,8
30.12.2025	47,528	0	603,935	0	0	586,766	0	0	24	0	80,9	61,6	0,51	0,36	2,5
31.12.2025	49,31	0	636,485	0	0	617,427	0	0	24	0	83,2	64,2	0,5	0,36	-1,1
01.01.2026	49,126	0	674,115	0	0	654,169	0	0	24	0	82,7	64,8	0,5	0,36	-4,2
02.01.2026	43,035	0	496,105	0	0	482,39	0	0	24	0	79,6	58,3	0,52	0,36	-5,2
03.01.2026	46,03	0	636,6	0	0	618,78	0	0	24	0	80	62,3	0,5	0,36	1,2
04.01.2026	49,113	0	645,18	0	0	626,332	0	0	24	0	82	63,4	0,5	0,36	-0,6
05.01.2026	51,177	0	649,465	0	0	630,309	0	0	24	0	82,5	63,2	0,5	0,36	-4
06.01.2026	52,867	0	652,985	0	0	632,69	0	0	24	0	85	65,1	0,5	0,36	-3
07.01.2026	57,862	0	670,395	0	0	648,788	0	0	24	0	86,8	65,6	0,49	0,36	-5,5
08.01.2026	62,482	0	700,285	0	0	676,892	0	0	24	0	88,6	66,6	0,49	0,36	-7,8
09.01.2026	59,267	0	665,89	0	0	643,607	0	0	24	0	88,6	66,7	0,5	0,36	-11
10.01.2026	50,672	0	641,365	0	0	621,43	0	0	24	0	85	65,5	0,5	0,36	-9,6
11.01.2026	47,877	0	623,04	0	0	603,87	0	0	24	0	84,5	65,7	0,51	0,36	-5,2
12.01.2026	52,294	0	655,68	0	0	635,229	0	0	24	0	85,2	65,6	0,5	0,36	-5,2
13.01.2026	59,898	0	683,225	0	0	660,827	0	0	24	0	87,6	66,1	0,5	0,36	-
14.01.2026	65,506	0	715,65	0	0	692,718	0	0	24	0	86,4	63,9	0,49	0,36	-
15.01.2026	57,606	0	687,765	0	0	668,327	0	0	24	0	80,4	59,9	0,5	0,36	-
16.01.2026	62,421	0	704,165	0	0	682,772	0	0	24	0	83,9	62,1	0,5	0,36	-
17.01.2026	63,846	0	708,08	0	0	685,095	0	0	24	0	87,1	64,9	0,49	0,36	-
18.01.2026	67,162	0	706,085	0	0	682,542	0	0	24	0	88,5	65,1	0,49	0,36	-
19.01.2026	72,909	0	730,555	0	0	705,732	0	0	24	0	89,5	64,9	0,49	0,36	-
20.01.2026	67,663	0	705,095	0	0	681,745	0	0	24	0	88,1	64,5	0,49	0,36	-
Итого:	1583,716	0	18151,625	0	0	17601,495	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	378,264														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	9105,036	154645,41	0	0	150904,802	0	0	15341	152
20.01.2026	10688,753	172797,035	0	0	168506,298	0	0	16085	152

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.01.2026 7:49:18