

#130745#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: ЗЕНИТ Финанс, ООО
Адрес потребителя: Ленинский проспект 155А, Калининград
Номер абонента: 2420
Порядковый номер: 8925
Тип теплосчётчика: ТВ7
Заводской номер: 20113725
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	1,61	0	13,632	0	0	13,323	0	0	24	17	0	0	71,1	42,3	0,39	0,3	-
22.04.2025	1,884	0	16,931	0	0	16,544	0	0	24	17	0	0	71,4	44,3	0,38	0,3	-
23.04.2025	1,496	0	14,031	0	0	13,718	0	0	24	17	0	0	70,5	44,5	0,38	0,3	-
24.04.2025	1,913	0	18,024	0	0	17,613	0	0	24	17	0	0	71,4	45,4	0,37	0,3	-
25.04.2025	2,508	0	27,979	0	0	27,332	0	0	24	17	0	0	71,8	49,9	0,37	0,3	-
26.04.2025	2,536	0	30,934	0	0	30,213	0	0	24	17	0	0	72,2	52,2	0,36	0,29	-
27.04.2025	2,382	0	28,605	0	0	27,942	0	0	24	17	0	0	71,9	51,6	0,36	0,29	-
28.04.2025	1,961	0	20,999	0	0	20,518	0	0	24	17	0	0	71,4	48,6	0,36	0,3	-
29.04.2025	1,742	0	15,474	0	0	15,12	0	0	24	17	0	0	71,4	43,9	0,37	0,3	-
30.04.2025	1,875	0	17,774	0	0	17,367	0	0	24	17	0	0	71,4	45,7	0,36	0,3	-
01.05.2025	1,898	0	19,296	0	0	18,853	0	0	24	17	0	0	71,7	47,7	0,36	0,3	-
02.05.2025	1,119	0	11,193	0	0	10,946	0	0	24	17	0	0	69,7	45,6	0,37	0,3	-
03.05.2025	1,729	0	16,121	0	0	15,754	0	0	24	17	0	0	71,3	45,1	0,37	0,3	-
04.05.2025	2,085	0	21,596	0	0	21,103	0	0	24	17	0	0	71,3	47,7	0,36	0,3	-
05.05.2025	1,22	0	14,811	0	0	14,472	0	0	24	17	0	0	71,4	51,3	0,36	0,29	-
06.05.2025	0,122	0	2,576	0	0	2,531	0	0	24	17	0	0	62,3	50,8	0,36	0,29	-
07.05.2025	0,123	0	2,625	0	0	2,578	0	0	24	17	0	0	62,2	50,8	0,36	0,29	-
08.05.2025	0,076	0	2,314	0	0	2,276	0	0	24	17	0	0	60	52,1	0,36	0,29	-
09.05.2025	0,074	0	2,305	0	0	2,267	0	0	24	17	0	0	59,9	52,1	0,36	0,29	-
10.05.2025	0,076	0	2,313	0	0	2,275	0	0	24	17	0	0	60	52,1	0,35	0,29	-
11.05.2025	0,08	0	2,346	0	0	2,307	0	0	24	17	0	0	60,1	51,8	0,36	0,3	-
12.05.2025	0,139	0	2,825	0	0	2,774	0	0	24	17	0	0	62,5	50,6	0,36	0,3	-
13.05.2025	0,165	0	3,015	0	0	2,96	0	0	24	17	0	0	63,1	49,8	0,35	0,29	-
14.05.2025	0,145	0	2,829	0	0	2,777	0	0	24	17	0	0	62,8	50,3	0,36	0,29	-
15.05.2025	0,138	0	2,807	0	0	2,757	0	0	24	17	0	0	62,4	50,5	0,36	0,29	-
16.05.2025	0,149	0	2,922	0	0	2,869	0	0	24	17	0	0	62,6	50,2	0,36	0,29	-
17.05.2025	0,075	0	2,323	0	0	2,285	0	0	24	17	0	0	59,8	52	0,36	0,29	-
18.05.2025	0,092	0	2,466	0	0	2,424	0	0	24	17	0	0	60,6	51,6	0,36	0,29	-
19.05.2025	0,145	0	2,879	0	0	2,827	0	0	24	17	0	0	62,7	50,5	0,36	0,29	-
20.05.2025	0,167	0	3,049	0	0	2,994	0	0	24	17	0	0	63	49,7	0,36	0,29	-
Итого:	29,724	0	326,994	0	0	319,719	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,099																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	1018,98	11513,909	0	0,334	11235,776	0	0,331	12484	175
20.05.2025	1048,705	11840,903	0	0,334	11555,494	0	0,331	13204	175

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2025 12:59:49