

# #142226#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель: ЗЕНИТ Финанс, ООО  
Адрес потребителя: Ленинский проспект 155А, Калининград  
Номер абонента: 2420  
Порядковый номер: 8925  
Тип теплосчётчика: ТВ7  
Заводской номер: 20113725  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,071	0	2,193	0	0	2,157	0	0	24	17	0	0	60	52,2	0,39	0,35	-
22.06.2025	0,071	0	2,128	0	0	2,093	0	0	24	17	0	0	60,2	52,1	0,39	0,36	-
23.06.2025	0,138	0	2,648	0	0	2,599	0	0	24	17	0	0	63,1	50,4	0,39	0,35	-
24.06.2025	0,14	0	2,697	0	0	2,647	0	0	24	17	0	0	63	50,4	0,39	0,35	-
25.06.2025	0,135	0	2,701	0	0	2,652	0	0	24	17	0	0	62,8	50,7	0,38	0,35	-
26.06.2025	0,124	0	2,555	0	0	2,509	0	0	24	17	0	0	62,5	50,7	0,39	0,36	-
27.06.2025	0,117	0	2,497	0	0	2,453	0	0	24	17	0	0	62,3	51	0,4	0,36	-
28.06.2025	0,073	0	2,164	0	0	2,128	0	0	24	17	0	0	60,3	52,1	0,4	0,36	-
29.06.2025	0,081	0	2,223	0	0	2,185	0	0	24	17	0	0	60,8	51,9	0,4	0,36	-
30.06.2025	0,135	0	2,635	0	0	2,587	0	0	24	17	0	0	63	50,5	0,39	0,36	-
01.07.2025	0,122	0	6,897	0	0	6,805	0	0	24	17	0	0	53	48,7	0,34	0,31	-
02.07.2025	0,118	0	2,513	0	0	2,468	0	0	24	18	0	0	62,4	51	0,33	0,28	-
03.07.2025	0,102	0	2,394	0	0	2,351	0	0	24	18	0	0	61,8	51,4	0,33	0,28	-
04.07.2025	0,114	0	2,426	0	0	2,383	0	0	24	18	0	0	62,3	50,9	0,33	0,28	-
05.07.2025	0,073	0	2,081	0	0	2,045	0	0	24	18	0	0	60,6	52,1	0,33	0,28	-
06.07.2025	0,065	0	2,093	0	0	2,059	0	0	24	18	0	0	59,9	52,4	0,33	0,28	-
07.07.2025	0,124	0	2,509	0	0	2,464	0	0	24	18	0	0	62,7	50,7	0,33	0,28	-
08.07.2025	0,111	0	2,425	0	0	2,382	0	0	24	18	0	0	62,3	51,2	0,33	0,28	-
09.07.2025	0,115	0	2,493	0	0	2,449	0	0	24	18	0	0	62,3	51,2	0,33	0,28	-
10.07.2025	0,125	0	2,62	0	0	2,573	0	0	24	18	0	0	62,5	50,8	0,33	0,28	-
11.07.2025	0,107	0	2,474	0	0	2,431	0	0	24	18	0	0	61,8	51,3	0,33	0,28	-
12.07.2025	0,07	0	2,165	0	0	2,129	0	0	24	18	0	0	60,1	52,3	0,33	0,28	-
13.07.2025	0,073	0	2,169	0	0	2,133	0	0	24	18	0	0	60,3	52,2	0,33	0,28	-
14.07.2025	0,128	0	2,634	0	0	2,587	0	0	24	18	0	0	62,6	50,7	0,34	0,28	-
15.07.2025	0,123	0	2,596	0	0	2,55	0	0	24	18	0	0	62,4	50,8	0,34	0,28	-
16.07.2025	0,118	0	2,538	0	0	2,493	0	0	24	18	0	0	62,4	51,1	0,33	0,28	-
17.07.2025	0,12	0	2,51	0	0	2,465	0	0	24	18	0	0	62,5	50,8	0,34	0,28	-
18.07.2025	0,114	0	2,483	0	0	2,439	0	0	24	18	0	0	62,1	51	0,35	0,28	-
19.07.2025	0,07	0	2,144	0	0	2,108	0	0	24	18	0	0	60,2	52,3	0,35	0,28	-
20.07.2025	0,069	0	2,169	0	0	2,133	0	0	24	18	0	0	60	52,4	0,34	0,28	-
Итого:	3,146	0	76,774	0	0	75,457	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,751																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	1052,281	11927,503	0	0,334	11640,603	0	0,331	13948	175
20.07.2025	1055,426	12004,277	0	0,334	11716,06	0	0,331	14668	175

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.07.2025 7:38:34