

#148535#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель **ЗЕНИТ Финанс, ООО**
Адрес потребителя **Ленинский проспект 155А, Калининград**
Номер абонента **2420**
Порядковый номер **8925**
Тип теплосчётчика **ТВ7**
Заводской номер **20113725**
Номер системы **1**

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,11	0	2,473	0	0	2,429	0	0	24	18	0	0	62,1	51,3	0,34	0,28	-
22.08.2025	0,122	0	2,524	0	0	2,479	0	0	24	18	0	0	62,6	50,8	0,34	0,28	-
23.08.2025	0,066	0	2,122	0	0	2,087	0	0	24	18	0	0	59,8	52,4	0,34	0,28	-
24.08.2025	0,086	0	2,309	0	0	2,27	0	0	24	18	0	0	60,8	51,7	0,33	0,28	-
25.08.2025	0,1	0	2,526	0	0	2,483	0	0	24	18	0	0	61,4	51,8	0,32	0,28	-
26.08.2025	0,12	0	2,533	0	0	2,488	0	0	24	18	0	0	62,3	50,8	0,33	0,28	-
27.08.2025	0,119	0	2,658	0	0	2,611	0	0	24	18	0	0	62,2	51,3	0,33	0,28	-
28.08.2025	0,128	0	2,674	0	0	2,626	0	0	24	18	0	0	62,4	50,8	0,33	0,28	-
29.08.2025	0,132	0	2,667	0	0	2,618	0	0	24	18	0	0	62,7	50,7	0,33	0,28	-
30.08.2025	0,086	0	2,288	0	0	2,249	0	0	24	18	0	0	60,8	51,7	0,34	0,28	-
31.08.2025	0,063	0	2,169	0	0	2,133	0	0	24	18	0	0	59,6	52,5	0,35	0,28	-
01.09.2025	0,117	0	2,595	0	0	2,548	0	0	24	18	0	0	62,1	51,2	0,33	0,28	-
02.09.2025	0,127	0	2,661	0	0	2,613	0	0	24	18	0	0	62,4	50,8	0,33	0,28	-
03.09.2025	0,114	0	2,506	0	0	2,461	0	0	24	18	0	0	62,2	51,2	0,33	0,28	-
04.09.2025	0,118	0	2,582	0	0	2,536	0	0	24	18	0	0	62,3	51,2	0,33	0,28	-
05.09.2025	0,119	0	2,549	0	0	2,504	0	0	24	18	0	0	62,3	50,9	0,34	0,28	-
06.09.2025	0,067	0	2,141	0	0	2,106	0	0	24	18	0	0	59,9	52,4	0,34	0,28	-
07.09.2025	0,07	0	2,144	0	0	2,108	0	0	24	18	0	0	60,3	52,3	0,33	0,28	-
08.09.2025	0,101	0	2,49	0	0	2,446	0	0	24	18	0	0	61,6	51,8	0,33	0,28	-
09.09.2025	0,114	0	2,568	0	0	2,522	0	0	24	18	0	0	62	51,2	0,33	0,28	-
10.09.2025	0,132	0	2,647	0	0	2,599	0	0	24	18	0	0	62,7	50,6	0,33	0,28	-
11.09.2025	0,099	0	2,389	0	0	2,347	0	0	24	18	0	0	61,6	51,6	0,33	0,28	-
12.09.2025	0,124	0	2,585	0	0	2,539	0	0	24	18	0	0	62,3	50,7	0,33	0,28	-
13.09.2025	0,067	0	2,214	0	0	2,178	0	0	24	18	0	0	59,8	52,5	0,33	0,28	-
14.09.2025	0,077	0	2,292	0	0	2,253	0	0	24	18	0	0	60,2	52,1	0,33	0,28	-
15.09.2025	0,122	0	2,609	0	0	2,563	0	0	24	18	0	0	62,4	51,1	0,33	0,28	-
16.09.2025	0,127	0	2,691	0	0	2,643	0	0	24	18	0	0	62,2	50,8	0,33	0,28	-
17.09.2025	0,136	0	2,766	0	0	2,717	0	0	24	18	0	0	62,5	50,5	0,33	0,28	-
18.09.2025	0,114	0	2,568	0	0	2,523	0	0	24	18	0	0	62	51,2	0,32	0,28	-
19.09.2025	0,121	0	2,608	0	0	2,561	0	0	24	18	0	0	62,2	50,9	0,33	0,28	-
20.09.2025	0,07	0	2,219	0	0	2,182	0	0	24	18	0	0	59,9	52,2	0,34	0,28	-
Итого:	3,268	0	76,767	0	0	75,422	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,781																

Общее время работы системы, ч **744**

Период нормальной работы системы, ч **744**

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	1058,482	12077,397	0	0,434	11787,902	0	0,429	15412	175
20.09.2025	1061,751	12154,162	0	0,434	11863,322	0	0,429	16156	175

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2025 7:36:16