

#283445#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Государственный архив, ОАО  
Адрес потребителя Комсомольская 32, г.Калининград  
Номер абонента 3825  
Порядковый номер 8330  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 34266  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2026	2,062	58,75	57,67	24	0	80,7	50,5	-
22.02.2026	1,7	48,52	47,81	24	0	76,8	46,6	-
23.02.2026	1,67	49,25	48,5	24	0	75,9	46,6	-
24.02.2026	1,746	52,78	51,9	24	0	75,3	46,8	-
25.02.2026	1,715	51,65	50,76	24	0	77,4	48,8	-
26.02.2026	1,478	50,27	49,38	24	0	75,6	50,3	-
27.02.2026	1,101	33,15	32,74	24	0	72,4	43,6	-
28.02.2026	0,956	27,28	27,04	24	0	72,1	41,9	-
01.03.2026	1,109	34,74	34,27	24	0	72,1	44,3	-
02.03.2026	1,21	37,93	37,42	24	0	72,4	44,7	-
03.03.2026	1,113	33,32	32,94	24	0	72,3	43,4	-
04.03.2026	1,244	40,36	39,79	24	0	72,3	45,7	-
05.03.2026	1,175	37,25	36,75	24	0	72,4	45	-
06.03.2026	1,08	32,8	32,42	24	0	72,5	43,3	-
07.03.2026	0,908	26,31	26,11	24	0	71,7	40,8	-
08.03.2026	0,821	22,68	22,58	24	0	71,2	39,5	-
09.03.2026	0,779	21,4	21,34	24	0	71,1	39,1	-
10.03.2026	0,769	20,75	20,68	24	0	70,9	38,8	-
11.03.2026	0,725	19,36	19,35	24	0	70,9	38,6	-
12.03.2026	0,795	21,74	21,7	24	128	71,4	39,5	-
13.03.2026	0,757	20,62	20,61	24	0	71,1	39,1	-
14.03.2026	0,674	18,26	18,26	24	0	70,5	38,7	-
15.03.2026	0,795	22,97	22,85	24	0	70,9	40,2	-
16.03.2026	0,967	27,91	27,66	24	0	72	42	-
17.03.2026	0,965	27,87	27,64	24	0	71,6	41,6	-
18.03.2026	1,035	31,24	30,94	24	0	71,6	42,6	-
19.03.2026	0,988	31,52	31,12	24	0	69,1	42	-
20.03.2026	1,059	31,69	31,2	24	0	71,9	42,7	-
Итого:	31,396	932,37	921,43	672	0	0	0	0
Гкал	27							

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.02.2026	4992,192	165761,8	163464,59	155447,39
20.03.2026	5023,588	166694,17	164386,02	156119,39

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 10:02:09